

TABULKA ZAŘÍZENÍ

POZICE	ZAŘÍZENÍ	SPECIFIKACE
ZT1	STAVAJÍCÍ VODOMĚR	STÁVAJÍCÍ FAKTURAČNÍ VODOMĚR SENSUS WP-Dynamic Qn=40m3/h, ZPĚTNÁ MONTAŽ DO VODOMĚRNÉ SESTAVY
ZT2	AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE	2– ČERPADLOVÉ PROVEDENÍ, MOTOR 2x3kW, 400V, Qmax= 55m3/h, Hmax= 30m, PŘÍPOJENÍ 3"x 2 1/2", OBJEM EXP.: NÁDOB 2x24L, ROZM. 520x1022x975mm
ZT3	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TV	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK R3BC1000, OBJEM 885L, Ø 950mm VČ. IZOLACE, VÝŠKA 2120mm
ZT4	PODROUŽNÝ VODOMĚR	DN15, Qn=1,6m3/h, S M-BUS MODULEM, V ZÁVISLOSTI NA UMÍSTĚNÍ PROVEDENÍ PRO TEPLOU Č STUDENOU VODU

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	NÁZEV PŘEDMĚTU	KONCOVÝ PRVEK VODOVODU	VÝŠKA UMÍSTĚNÍ VÝVODU NAD PODLAHOU (mm)
D	DŘEZ	NÁSTĚNNÁ BATERIE	1130
Pr	PRAČKA	ROHOVÝ VENTIL	1100
S	SPRCHA	NÁSTĚNNÁ BATERIE	1400
U	UMYVADLO	ROHOVÝ VENTIL	580
V	VÝLEVKA DITURVIT	NÁSTĚNNÁ BATERIE (SV,TV)/MODUL PŘEDSTĚNOVÝ (SV)	675–875/1330
VN	VANA	NÁSTĚNNÁ BATERIE	800
VNM	VANIČKA NA NOHY	NÁSTĚNNÁ BATERIE	800
WC	KLOZET KOMBINOVANÝ	ROHOVÝ VENTIL	580

LEGENDA ZNAČEK A ARMATUR

Klesající svislé potrubí | Stoupací svislé potrubí | Odskok v rámci podlaží | Redukce potrubí

nová / stávající

- cirkulace (CV)
- studená voda (SV)
- teplá voda (TV)
- podomní voda (PV)

VI	OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
FP	VODOVODNÍ FILTR PŘÍRUBOVÝ
KK	KULOVÝ KOHOUT
KKV	KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
PH–CSŽ	POŽÁRNÍ HYDRANT S OZNAČENÍM TYPU, NAPOJENÍ NA HYDRANTOVÝ VENTIL, STÁVAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ
PVH	HYDRANTOVÝ VENTIL
RVV	RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL
VUP	VENTIL UZAVÍRACÍ PŘÍRUBOVÝ
VUZ	VENTIL UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
ZKP	ZPĚTNÁ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ
ZVP	ZPĚTNÝ VENTIL PŘÍRUBOVÝ

SCHÉMA BUDOVY



POZNÁMKA:
- Pokud na stavbu neurčí jinak, platí tabulka výšky napojení.
- Vzdělávací podpor pro potrubní systémy musí odpovídat montážnímu předpisu daného výrobce, pro vodorovné trasy PPR potrubí vedené volně pod stropem budou opatřeny Pz třmby
- Nové vodovodní potrubí bude izolováno minerální izolací s Al fólií a PE trubicemi se sponkami, průměry jsou blíže specifikovány v TZ.
- Veškerý vodovodní rozvod bude proveden z vícevrstvého vodovodního potrubí a tedíovou mezivrstvou, jako dimenze potrubí se uvažuje se jmenovitými vnějšími průměrem D a tloušťkou stěny.
- Potrubí k jednotlivým zařizovacím předmětům bude vedeno v drážkách zdiva či podlahy, případně v SDK předstěnách, vysekání drážek bude dodávkou profese, zapravení drážek bude dodávkou stavby.
- Typy a standardy nových zařizovacích předmětů jsou specifikovány v příloze TZ.
- Úřady o odvození kuchyně bude poměrném stávající a budou pouze doplněny novým odpadním potrubím vč. sifonu, dřezové nástěnné baterie budou dodány nové.

INVESTOR	Město Tišnov nám. Míru 111, 666 01 Tišnov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	CERGO ENERGY a.s. Vídeňská 1009/9 639 00 Brno IČ 63 48 36 44 projekty@cergo.cz
PROJEKT	Generální rekonstrukce rozvodů ZTI a hyg. prostor - CSS Tišnov; objekt A1, A2		CERGOENERGY STUDIO & PROJEKCE TZB www.cergo.cz
OBJEKT - ČÁST	SO 01 Objekt A1	ZAKÁZKA ČÍSLO	225Z021

PROFESE - UCELENÁ ČÁST	SO 01.2 ZDRAVOTECHNIKA	PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI	CERGO ENERGY a.s. Vídeňská 1009/9 639 00 Brno IČ 63 48 36 44 projekty@cergo.cz
STUPEŇ DOKUMENTACE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		CERGOENERGY STUDIO & PROJEKCE TZB www.cergo.cz
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LIBOR VOZÁR		
KONTROLOVAL:	ING. MICHAL JETELINA		
VYPRACOVAL:	ING. PATRIK HAMÁČEK		
NÁZEV VÝKRESU:	Vnitřní vodovod - Půdorys 1NP		

ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARÉ Č.
SO 01.2.2	1:50	00	2022-07	