

LEGENDA VZT

- PŘÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI
ODVOD VZDUCHU Z MÍSTNOSTI
- PODŘEZÁNÍ DVEŘÍ 3-5 - DODÁVKOU STAVBY

TABULKA ZAŘÍZENÍ

POZICE	ZAŘÍZENÍ	SPECIFIKACE
VZT 1.01	VENTILÁTOR	NÁSTĚNÝ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAKOU V PROTIPOŽÁRNÍM PROVEDENÍ, INSTALACE NA STĚNU, ZADNÍ PŘÍPOJENÍ, PRŮTOK 90 m³/h, EXT. TLAKOVÁ ZTRÁTA 50 Pa, NAPĚTÍ 230V, PŘÍKON 0,03 kW

POZNÁMKY

VŠEKÉ PŮHLEDVÉ EXPONOVANÉ PRVKY A JEJICH SPECIFIKACE (BAREVNOST, LESK APOD.) BUDOU PODLEHAT ODSOUHLASOVACÍM PROCESU VZORKOVÁNÍ A BUDOU POUŽITY PO ODSOUHLASENÍ INVESTOREM

ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ NUTNO DODĚLAT PŘÍMO NA STAVBĚ A DLE ZJIŠTĚNÉ SITUACE DOPŘESNIT ŘEŠENÍ V KOORDINACI S GP

VŠEKÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY JAKO KOMPLETNÍ FUNKČNÍ CELEK, VČ. SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, MONTÁŽE, KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI A PO DOHODĚ S GP A INVESTOREM STAVBY


POKUD DODAVATEL USODÍ, ŽE VÝRAZ NENÍ KOMPLETNÍ, JE POVINEN NA TUTO SKUTEČNOST UPOZORNIT A CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI ČI MATERIÁLY ZAČLENIT DO SVÉ NABÍDKY


UVEDENÁ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAŘÍZENÍ REFERENČNÍ, NIKOLY JEDNÁ POŽADOVANÁ

VŠEKÉ PÁTY STUPNÍCH POTRUBÍ BUDOU DOPROJENY NA ODVODY KONDENZÁTU

PŘESNÁ KOORDINACE STUPNÍCH POTRUBÍ I VENTILÁTORŮ BUDĚ PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽI UPŘESŇOVÁNA A PROJEDNÁVÁNA S JEDNOTLIVÝMI ŘEMESLY POD VEDENÍM HLAVNÍHO STAVBYVEDOUČÍHO

SCHEMA BUDOVY



INVESTOR	Město Tišnov nám. Míru 111, 666 01 Tišnov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY a.s. Horní Čáslav 127 251 01 Blatná IČ: 032 428 19 projekce@cergo.cz		
PROJEKT	Generální rekonstrukce rozvodů ZTI a hyg. prostor - CSS Tišnov; objekt A1, A2	 CERGOENERGY STUŽIE A PRACOVNICE T20 projekce@cergo.cz		
OBJEKT - ČÁST	SO 01 Objekt A1	ZAKÁZKA ČÍSLO 2252021		
PROFESIE - UCELENÁ ČÁST	SO 01.3 VZDUCHOTECHNIKA	PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI CERGO ENERGY a.s. Horní Čáslav 127 251 01 Blatná IČ: 032 428 19 projekce@cergo.cz		
STUPĚŇ DOKUMENTACE:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MICHAL TRUNDA		
KONTROLOVAL:	ING. MICHAL JETELINA	STUŽIE A PRACOVNICE T20		
VYPRACOVAL:	ING. MICHAL JETELINA	projekce@cergo.cz		
NÁZEV VÝKRESU :	PŮDORYS 3NP			
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARE Č.
SO 01.3.3	1:50	00	2021-07	