

LEGENDA SILNOPROUD:

- Zásuvka jednofázová
- Zásuvka dvofázová
- Vypínač řazení č. 1
- Vypínač řazení č. 6
- Vypínač řazení č. 7
- Vypínač řazení č. 6+6
- Vypínač řazení č. 5
- Vypínač řazení č. 1/0
- Detektor pohybu stropní
- Rozvaděč
- Svítlidlo vestavné do podhledu
- Svítlidlo přisazené na strop kruhové
- Ventilátor

LEGENDA SLABOPROUD:

- Vodoměr (modul M-BUS)
- Kabelová trasa MoR (M-BUS)
- Kabelová trasa internet

POZNÁMKY

Číselné značení zásuvkových a světelných okruhů (vč. ventilátorů) v ubytovacích jednotkách je platné vždy pro danou jednotku a daný rozvaděč RB. Ventilátory na soc. zařízeních v ubyt. jednotkách budou napájeny ze světelného okruhu (CYKY Sv1.5 - integrovaný dobůh).

Pospopování v koupelnách bude provedeno z příslušných rozvaděčů RB.


ZNAČENÍ OSVĚTLENÍ



v ubytovacích jednotkách: první číslice značí vývod z rozvaděče v dané jednotce, další číslice značí společné spínání svítidla

ZNAČENÍ ZÁSUVKY

v ubytovacích jednotkách - x: číslice označuje číslo obvodu v každém rozvaděči jednotky, identické pro všechny jednotky

SCHÉMA BUDOVY



INVESTOR	Město Tišnov nám. Míru 111, 666 01 Tišnov	GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY a.s. Horní Úheň 127 679 01 Blatná IČ: 032 428 19 		
PROJEKT	Generální rekonstrukce rozvodů ZTI a hyg. prostor - CSS Tišnov; objekt A1, A2	projekt@cergo.cz STUŽIE A PRACOVNÍ TÝM		
OBJEKT - ČÁST	SO 01 Objekt A1	ZAKÁZKA ČÍSLO	2252021	
PROFESIE - UCLENÁ ČÁST SO 01.4 ELEKTROINSTALACE		PROJEKTANT UCLENÉ ČÁSTI CERGO ENERGY a.s. Horní Úheň 127 679 01 Blatná IČ: 032 428 19  STUŽIE A PRACOVNÍ TÝM projekt@cergo.cz		
STUPĚŇ DOKUMENTACE :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LADISLAV KLÍČKA			
KONTROLOVAL :	ING. LADISLAV KLÍČKA			
VYPRACOVAL :	ING. LADISLAV KLÍČKA			
NAZEV VÝKRESU :	PŮDORYS 1NP			
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PARE Č.
SO 01.4.1	1:50	00	2021-07	