

LEGENDA VZT

- 0  
90

PRÍVOD VZDUCHU DO MÍSTNOSTI  
ODVOD VZDUCHU Z MÍSTNOSTI
- PD

PODŘEZÁNÍ DVĚŘÍ 3-5 – DODÁVKOU STAVBY

TABULKA ZAŘÍZENÍ

POZICE	ZAŘÍZENÍ	SPECIFIKACE
VZT 1.01	VENTILÁTOR	NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR SE ZPĚTNOU KLAPOUKOU V PROTIPOŽÁRNÍM PROVEDENÍ, INSTALACE NA STĚNU, ZADNÍ PŘÍPOJENÍ, PRŮTOK 90 m³/h, EXT. TLAKOVÁ ZTRÁTA 50 Pa, NAPĚTÍ 230V, PŘÍKON 0,03 kW

POZNÁMKY

VŠECHRE POHLEDNÉ SPONOVNÉ PRVKY A JEJICH SPEKOVNÁCE (BAREVNOST, LESK APOD.) BUDOU POOLĚHAT ODSOUHLASOVACÍM PROCESU VZORKOVÁNÍ A BUDOU POLOŽTY PO ODSOUHLASENÍ INVESTOŘEM

ROZMĚRY VŠECH PRÁVKŮ NUTNO DOMEŘTÍ PŘÍMO NA STAVBĚ A DLE ZAJISTĚNÉ SITUACE DOPŘESNIT ŘEŠENÍ V KOORDINACI S GP

VŠEKRE VÝROBKÝ BUDOU DODÁNY JAKO KOMPLETNÍ FUNKČNÍ CELEK, VČ. SPOUVACÍHO MATERIÁLU, MONTÁŽE, KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESNÍMI A PO DOHODĚ S GP A INVESTOŘEM STAVBY


POKUD DODAVATEL USODLÍ, ŽE VÝKAZ NENÍ KOMPLETNÍ, JE POVINEN NA TUTO SKUTEČNOST UPOZORNIT A CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI ČI MATERIÁLY ZAČLENIT DO SVĚ NABÍDKY



UVEDENÁ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAŘÍZENÍ REFERENČNÍ, NIKOLY JEDINÁ POŽADOVANÁ

VŠEKRE PÁTÝ STOUPAČICH POTRUBÍ BUDOU DOPOJENY NA ODVODY KONDENZÁTU

PŘESNÁ KOORDINACE STOUPAČICH POTRUBÍ I VENTILÁTORŮ BUDE PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽI UPŘESNĚNÁ A PROJEDNÁVÁ S JEDNOTLIVÝMI ŘEMESLY POD VEDENÍM HLAVNÍHO STAVBYVEDOUČÍHO

SCHÉMA BUDOVY



INVESTOR	Město Tišnov nám. Miru 111, 666 01 Tišnov	GENERALNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY a.s. Horní Lhota 127 678 01 Blatná IČ: 254 424 85		
PROJEKT	Generální rekonstrukce rozvodů ZTI a hyg. prostor - CSS Tišnov; objekt A1, A2	 CERGOENERGY STUŽKA A PROJEKCE TČB projekt@cergo.cz		
OBJEKT - ČÁST	SO 01 Objekt A1	ZAKÁZKA ČÍSLO 225Z021		
PROFESNÍ UČELNÁ ČÁST SO 01.3 VZDUCHOTECHNIKA		PROJEKTANT UČELNÉ ČÁSTI CERGO ENERGY a.s. Horní Lhota 127 678 01 Blatná IČ: 254 424 85		
STUPEŇ DOKUMENTACE :	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	 CERGOENERGY STUŽKA A PROJEKCE TČB projekt@cergo.cz		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. MICHAL TRUNDA			
KONTROLOVAL :	ING. MICHAL JETELNA			
VYPRACOVAL :	ING. MICHAL JETELNA			
NÁZEV VÝKRESU :	PŮDORYS 1NP			
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PRÁŘE Č.
SO 01.3.1	1:50	00	2021-07	