

TABULKA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

OZNAČENÍ PŘEDMĚTU	NÁZEV PŘEDMĚTU	KONCOVÝ PRVEK VODOVODU	VÝŠKA UMÍSTĚNÍ VÝVODU NAD PODLAHOU (mm)
D	DŘEZ	NÁSTĚNNÁ BATERIE	1130
Pr	PRAČKA	ROHOVÝ VENTIL	1100
S	SPRCHA	NÁSTĚNNÁ BATERIE	1400
U	UMYVADLO	ROHOVÝ VENTIL	580
V	VÝLEVKA DITURVIT	NÁSTĚNNÁ BATERIE (SV,TV)/MODUL PŘEDSTĚNOVÝ (SV)	675–875/1330
VN	VANA	NÁSTĚNNÁ BATERIE	800
VNM	VANIČKA NA NOHY	NÁSTĚNNÁ BATERIE	800
WC	KLOZET KOMBINOVANÝ	ROHOVÝ VENTIL	580

TABULKA ZAŘÍZENÍ

POZICE	ZAŘÍZENÍ	SPECIFIKACE
ZT1	STÁVAJÍCÍ VODOMĚR	STÁVAJÍCÍ FAKTURAČNÍ VODOMĚR SENSUS WP–Dynamic Qn=40m3/h, ZPĚTNÁ MONTÁŽ DO VODOMĚRNÉ SESTAVY
ZT2	AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE	2– ČERPADLOVÉ PROVEDENÍ, MOTOR 2x3kW, 400V, Qmax= 55m3/h, Hmax= 30m, PŘÍPOJENÍ 2"x 2 1/2", OBJEM EXP. NÁDOB 2x24l, ROZM. 520x1022x975mm
ZT3	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TV	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK ROBC1000, OBJEM 885l, ø 950mm VČ. IZOLACE, VÝŠKA 2120mm
ZT4	PODRUŽNÝ VODOMĚR	DN15, Qn=1,6m3/h, S M-BUS MODULEM, V ZÁVISLOSTI NA UMÍSTĚNÍ PROVEDENÍ PRO TEPLOU ČI STUDENOU VODU

LEGENDA ZNAČEK A ARMATUR

Klesající svislé potrubí | Stoupací svislé potrubí | Ujask v rámci podlaží | Redukce potrubí

nová | stávající

- cirkulace (CV)
- studená voda (SV)
- teplá voda (TV)
- požární voda (PV)

V1	OZNAČENÍ STOUPACÍHO POTRUBÍ
FP	VODOVODNÍ FILTR PŘÍRUBOVÝ
KK	KULOVÝ KOHOUT
KKV	KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
PH–C52	POŽÁRNÍ HYDRANT S OZNAČENÍM TYPU, NAPOJENÍ NA HYDRANTOVÝ VENTIL, STÁVAJÍCÍ UMÍSTĚNÍ
PVH	HYDRANTOVÝ VENTIL
RV	RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL
VUP	VENTIL UZAVÍRACÍ PŘÍRUBOVÝ
VUZ	VENTIL UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
ZKP	ZPĚTNÁ KLAPKA PŘÍRUBOVÁ
ZVP	ZPĚTNÝ VENTIL PŘÍRUBOVÝ

SCHÉMA BUDOVY



POZNÁMKA:
- Pokud na stavbu neurčí jinak, platí tabulka výšky napojení.
- Vzdálenost podpor pro potrubní systémy musí odpovídat montážnímu předpisu daného výrobce, pro vodorovné trasy PPR potrubí vedené volně pod stropem budou opatřeny Pz žlaby
- Nové vodovodní potrubí bude izolováno minerální izolací s Al fólií a PE trubicemi se sponkami, průměry jsou blíže specifikovány v TZ.
- Veškerý vodovodní rozvod bude proveden z vícevrstvého vodovodního potrubí s čedičovou mezivrstvou jako dimenze potrubí na výkrese je použit výrobní rozměr potrubí s uvedeným vnějším průměrem D a tloušťkou stěny.
- Potrubí a jednotlivým zařizovacím předmětům bude vedeno v drážkách zdiva či podlahy, případně v SDK předstěnách, vyjetích z důvodu bude provedena protese, zapravení drážek bude dodávkou stavby.
- Jiný a standardy nových zařizovacích předmětů jsou specifikovány v příloze TZ.
- Dřezy a vybavení kuchyní bude ponechána stávající a budou pouze dopojeny novým odpadním potrubím vč. sifonu, dřezové nástěnné baterie budou dodány nové.

INVESTOR	Město Tišnov nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
PROJEKT	Generální rekonstrukce rozvodů ZTI a hyg. prostor - CSS Tišnov, objekt A1, A2
OBJEKT - ČÁST	SO 01 Objekt A1
ZAKÁZKA ČÍSLO	225Z021
PROFESE - UCELENÁ ČÁST	SO 01.2 ZDRAVOTECHNIKA
STUPEŇ DOKUMENTACE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. LIBOR VOJÁR
KONTROLOVAL:	ING. MICHAL JETELINA
VYPRACOVAL:	ING. PATRIK HAVAČEK
NÁZEV VÝKRESU:	Vnitřní vodovod - Axonometrie

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
CERGO ENERGY s.r.o.
Hasní Lhota 527
676 01 Moravské Budějovice
IČ: 102 929 19
projekce@cergo.cz
CERGOENERGY

PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI
CERGO ENERGY s.r.o.
Hasní Lhota 527
676 01 Moravské Budějovice
IČ: 102 929 19
projekce@cergo.cz
CERGOENERGY

ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	PAREC
SO 01.2.6	1:50	00	2022-07	