

ROZVADĚČ RE

typ: PERI V PLASTOVÉM PÍLIŘI, vt. ZAKLADU, ZAPOJENÍ EON

ROZMĚRY: dle výrobce

KRYTÍ: IP 44/20

PŘÍKOD : ze spodu

VÝVODY : ze spodu

POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PEN, 50 HZ, 400/230 V, TN-C

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

PROSTŘEDÍ : viz TECHNICKÁ ZPRÁVA

TÍŠNOV UL. NA MĚKÁRNĚ – REK. A DOPLNĚNÍ KANALIZACE				IVO SLAČÁLEK			
PŘÍPOJKA NN PRO ČERPAČI STANCI				elektroprojekt – instalace			
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POUŽITÍ				Kancelář 22, 618 00 Brno			
				tel. 608 877 300			
VEDOUČÍ PROJEKTU	M. ŠIMČKOVÁ			DATUM	04/2019		
ZEDPOVĚD. PROJEKTANT	L. SLAČÁLEK			ZK. ČÍSLO	P – 889/19		
VÝKROJNÍK	L. SLAČÁLEK			STUPEŇ	DSP		
STAVĚNÍK:				SO 03 PŘÍPOJKA NN			
PŘÍPOJKA NN				MĚŘITKO		Č. VÝKRESU	
ROZVADĚČ RE						02	

