

**Ing. Jan Bernát  
Jiráskova 71/1  
602 00 Brno**

Váš dopis, č.j.

Vyřizuje/tel.číslo  
Kudláček/736 473 832

v Tišnově dne  
2. 12. 2021

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby  
**„Obnova VO na ulicích Hornická, Mánesova a Jamborova v Tišnově“**

Jako smluvní správce veřejného osvětlení města Tišnova s předloženou projektovou dokumentací pro územní řízení stavby **„Obnova VO na ulicích Hornická, Mánesova a Jamborova v Tišnově“** souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

Po celou dobu realizace MUSÍ být zajištěna funkčnost stávající soustavy VO a to v plném rozsahu.

Před započítím prací je stavebník povinen objednat u naší společnosti vytýčení sítí VO a to minimálně 5 prac.dnů před zahájením prací.

Provedením osobní kontroly sítí VO před záhozem jak původních, tak nově budovaných v místě prováděných výkopových prací. Tato kontrola bude zapsána ve stavebním deníku předmětné stavby jako vyhovující a bez závad. Bez tohoto odsouhlasení neumožníme vydání kolaudačního rozhodnutí. Kontrolu před záhozem je nutné objednat u naší společnosti minimálně 3 pracovní dny předem.

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud bude nutné v rámci výstavby nového veřejného osvětlení realizovat kabelové spojky, či odbočky, je realizační firma povinna provedení této spojky, či odbočky objednat u naší společnosti jako místního správce VO a to minimálně 8 prac.dnů předem.

Sílové kabely budou typu CYKY-J a budou ukončeny ve stožárech ve svorkovnicích, v rozpojovacích a zapínacích skříních vždy smršťovacími koncovkami a popisným štítkem kabelu. Veškeré kabely budou po celé trase uloženy v kabelových chráničkách Kopoflex v příslušné hloubce dle charakteru dané plochy (travnatá plocha, pojezdová plocha).

Stožáry budou žárově zinkované dle PD s ochranou manžetou tzv. typ Tišnov, výšky dle příslušného světelně technického výpočtu. Výložníky budou obloukové žárově zinkované dle světelně technického výpočtu.

Tel.číslo: 549 438 215  
Fax: 549 438 220  
www: [www.jicom.cz](http://www.jicom.cz)  
e-mail: [kudlacek@jicom.cz](mailto:kudlacek@jicom.cz)

Bankovní spojení:  
ČSOB, a.s.  
č.úctu: 17731803/0300  
Firma je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 11 604.

IČ: 49432095  
DIČ: CZ49432095

Ve stožárech požadujeme použít svorkovnic GURO EKM 2035 do průřezu vodičů 10mm<sup>2</sup> a v případě většího průřezu vodičů svorkovnice typu SR 48x-25 Z/Cu, IP20.

Stožáry požadujeme umístit min. 50cm od obruby (vzdálenost líce stožáru od líce obruby). Nelze-li toto splnit, nutno použít ocelových stožárových zábran jako mechanické ochrany stožáru před poškozením.

**Svítlidla budou použita v LED provedení s vnořenou optikou se segmentovaným reflektorem v souladu se světelně technickým výpočtem, jenž je součástí PD. Veškerá instalovaná svítidla musí být předem schválena místním správcem VO jako vyhovující a plně kompatibilní s místním řídicím systémem. Pro tento projekt jsou stanovena svítidla SLBt od výrobce Tungsram.**

Stožáry, kabely a zařízení veřejného osvětlení doporučujeme zbudovat na veřejných pozemcích a komunikacích, volně dostupných pro obsluhu a údržbu. **V případě uložení do neveřejných, resp. Soukromých pozemků je nutné tyto pozemky zatížit bezúplatným věcným břemenem ve prospěch budoucího vlastníka veřejného osvětlení.** Případné oplocení pozemků a drobné stavby musí být budovány ve vzdálenosti minimálně 60 cm od trasy kabelů a hrany stožárových základů.

Bude-li v předmětné oblasti vysazována veřejná zeleň, tak při návrhu její výsadby uvažujte v budoucnu vzrostlou zeleň, která nesmí zastiňovat veřejné osvětlení. Veřejné osvětlení je nutno realizovat z hlediska umístění i vzhledem k zeleni stávající, ponechané.

Kontakt pro objednávky a hlášení: [kudlacek@jicom.cz](mailto:kudlacek@jicom.cz)  
Pavel Kudláček, 736 473 832

Toto naše vyjádření se týká pouze oblasti veřejného osvětlení a nelze je považovat za stanovisko města Tišnova v jiných oblastí (chodníky, komunikace aj.)

Toto naše vyjádření má platnost po dobu jednoho roku.

S pozdravem

Pavel Kudláček  
Vedoucí servisu VO

Tel.číslo: 549 438 215  
Fax: 549 438 220  
www: [www.jicom.cz](http://www.jicom.cz)  
e-mail: [kudlacek@jicom.cz](mailto:kudlacek@jicom.cz)

Bankovní spojení:  
ČSOB, a.s.  
č.úctu: 17731803/0300  
Firma je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11 604.

IČ: 49432095  
DIČ: CZ49432095