

F2.2 Soupis světelných míst - demontáže

Obnova VO na ulicích Hornická, Mánesova a Jamborova v Tišnově

Svítilno č.	Sv. zdroj	Příkon sv. zdroje[W]	Celkový příkon [W]	Výška osazení [m]	Výložník [m]	Poznámka
311	Výbojka	150	172,5	10	2	-
312	Výbojka	150	172,5	10	2	-
313	Výbojka	70	80,5	5	0,2	-
314	Výbojka	70	80,5	5	0,2	-
315	Výbojka	70	80,5	5	0,2	-
316	Výbojka	70	80,5	5	0,2	-
317	Výbojka	70	80,5	5	0,2	-
318	Výbojka	150	172,5	10	2	-
319	Výbojka	150	172,5	10	2	-
320	Výbojka	150	172,5	10	2	-
321	Výbojka	150	172,5	10	2	-
322	Výbojka	150	172,5	10	2	-
323	Výbojka	150	172,5	10	2	-
324	Výbojka	150	172,5	10	2	-
325	Výbojka	150	172,5	10	2	-
326	Výbojka	70	80,5	4	0	-
327	Výbojka	70	80,5	4	0	-
418	Výbojka	70	80,5	5	0	-
419	Výbojka	70	80,5	5	0	-
420	Výbojka	70	80,5	5	0	-
421	Výbojka	70	80,5	5	0	-
422	Výbojka	70	80,5	5	0	-
424	Výbojka	70	80,5	5	0	-
425	Výbojka	70	80,5	5	0	-
426	Výbojka	70	80,5	5	0	-
427	Výbojka	70	80,5	5	0	-
428	Výbojka	70	80,5	5	0	-
429	Výbojka	70	80,5	5	0	-
430	Výbojka	70	80,5	5	0	-
431	Výbojka	70	80,5	5	0	-
435	Výbojka	70	80,5	5	0	-
436	Výbojka	70	80,5	5	0	-
437	Výbojka	70	80,5	5	0	-
438	Výbojka	70	80,5	5	0	-
439	Výbojka	70	80,5	5	0	-
440	Výbojka	70	80,5	5	0	-
441	Výbojka	30	34,5	5	0	-
442	Výbojka	30	34,5	5	0	-
443	Výbojka	70	80,5	5	0	-
444	Výbojka	70	80,5	5	0	-
445	Výbojka	70	80,5	5	0	-
446	Výbojka	70	80,5	5	0	-
447	Výbojka	70	80,5	5	0	-
448	Výbojka	70	80,5	5	0	-
449	Výbojka	70	80,5	5	0	-
450	Výbojka	70	80,5	5	0	-
451	Výbojka	70	80,5	5	0,2	-
452	Výbojka	70	80,5	5	0,2	-
453	Výbojka	70	80,5	5	0,2	-
454	Výbojka	70	80,5	5	0,2	-
455	Výbojka	70	80,5	5	0,2	-
456	Výbojka	70	80,5	5	0,2	-
457	Výbojka	70	80,5	5	0,2	-
458	Výbojka	70	80,5	5	0,2	-
Hřiště1	Výbojka	150	172,5	10	0	-
Hřiště2	Výbojka	150	172,5	10	0	-
Hřiště3	Výbojka	150	172,5	10	0	-
Celkový příkon [W]			5692,5			
Počet svítidel [ks]			57			