ŘEZ A
ULOŽENÍ KABELU NN V ROSTLÉM TERÉNU
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)



ŘEZ B
ULOŽENÍ KABELU NN VE ŠTĚRKOVÉ KOMUNIKACI
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)



ŘEZ C
ULOŽENÍ KABELU NN VE VJEZDU ZE ŠTĚRKU / HRÍŠTI
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)



ŘEZ D
ULOŽENÍ KABELU NN VE VJEZDU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)



ŘEZ E
ULOŽENÍ KABELU NN V CHODNÍKU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)



ŘEZ F
ULOŽENÍ KABELU NN V ASFALTOVÉ KOMUNIKACI – PROTLAK
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)



ŘEZ G
ULOŽENÍ KABELU NN V KOMUNIKACI (BD – ZD)
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)



ŘEZ H
ULOŽENÍ KABELU NN V ASFALTOVÉ KOMUNIKACI – PŘÍKOP
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)



ŘEZ I
ULOŽENÍ KABELU NN V ASFALTOVÉ PLOŠE
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)



ULOŽENÍ ZEMNÍCÍ KULATINY DO VÝKOPU

ŘEZ A
ULOŽENÍ DVOU KABELŮ NN V ROSTLÉM TERÉNU
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)

ŘEZ B
ULOŽENÍ DVOU KABELŮ NN VE ŠTĚRKOVÉ KOMUNIKACI
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)



ŘEZ C
ULOŽENÍ KABELU NN VE VJEZDU ZE ŠTĚRKU / HRÍŠTI
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)



ŘEZ D
ULOŽENÍ DVOU KABELŮ NN VE VJEZDU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)



ŘEZ E
ULOŽENÍ DVOU KABELŮ NN V CHODNÍKU ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)



ŘEZ G
ULOŽENÍ DVOU KABELŮ NN V KOMUNIKACI (BD – ZD)
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)



ŘEZ H
ULOŽENÍ DVOU KABELŮ NN V ASFALTOVÉ KOMUNIKACI – PŘÍKOP
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)



ŘEZ I
ULOŽENÍ KABELU NN V BETONOVÉM CHODNÍKU
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)



ŘEZ K
ULOŽENÍ KABELU NN V ROSTLÉM TERÉNU
(S MOŽN. MECH. POŠKOZENÍ A PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S IS)

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti
přikřížení kabelu NN s ostatními sítěmi
dle normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí

min. 0,3m
min. 0,3m
min. 0,3m