



HZSBX00B44F0



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

krajské ředitelství

Štefánikova 32, 602 00 Brno

Č. j.: HSBM- 3826-2/2024

Počet stran: 2

Počet příloh: 1/PD

Vyřizuje: por. Ing. Jaroslava Hochmanová

Tel.: 950 639 121

E-mail: jaroslava.hochmanova@hzscr.cz

Datum: 27. 5. 2024

Adresát:

Hladký Boris

Dolní Loučky 124

594 55 Dolní Loučky

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Stavební úpravy ambulance - CSS - objekt A2

Místo stavby:

Králova 1742, 666 01 Tišnov

k. ú.: Tišnov, parc. č. st. 2079

Stavebník:

Město Tišnov, IČO 00282707

nám. Míru 111, 666 01 Tišnov

Předložená dokumentace:

dokumentace pro ohlášení stavby

vypracoval: Ing. arch. Boris Hladký, ČKA 03499

datum: 3/2024

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JHM“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 3. 5. 2024.

HZS JHM posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 9 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

Tel.: 950 639 111

E-mail: jhm.podatelna@hzscr.cz

Datová schránka: ybiaiuv

www.hzscr.cz/hzs-jihomoravskeho-kraje

IČO: 70884099

Číslo účtu: 10039881/0710

obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie III na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: centrum sociálních služeb,
- zastavěná plocha budovy:2165 m²,
- počet nadzemních podlaží:5,
- počet osob navržených v budově: do 1000,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: více než 100,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: pátá třída využití,
- výška stavby: 11,6 m,
- počet podzemních podlaží: 1,
- počet ubytovaných osob v budově: 0,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS JHM vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS JHM vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Stavební úpravy ambulance - CSS - objekt A2
vypracoval: Ing. Tomáš Páchl, ČKAIT 1006914
datum: 3/2024

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS JHM k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění:

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku.

por. Ing. Jaroslava Hochmanová
referent
úřední osoba