



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K ZÁVĚSNÝ KLOZET, SEDÁTKO S POKLOPEM S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU (UP320), SPLACH.OBJEM 6/3,5 l, h=112 cm, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO NA DVĚ MNOŽSTVÍ VODY BÍLÉ PLASTOVÉ
- Ki ZÁVĚSNÝ KLOZET PRO INVALIDY 700x365x360mm, SEDÁTKO BEZ POKLOPU S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC-ZTP S NÁDRŽKOU (UP320), SPLACH.OBJEM 6/3,5 l, h=112cm, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO NA DVĚ MNOŽSTVÍ VODY BÍLÉ PLASTOVÉ, PNEUMATICKÉ ODDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ
- U1 UMYVADLO 550x420mm S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, 2xROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
- U2 PÁKOVÁ UMYVADL.STOJÁNKOVÁ BATERIE, PRŮTOK MAX. 6L/S, UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN32
- Ui ZDRAVOTNÍ UMYVADLO 640x550x165mm, S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, UMYVADLOVÁ VÝPUSŤ, UMYVADL.STOJÁNKOVÁ BATERIE, ZÁPACHOVÝ UZÁVĚR ZTP-HL137/40, 2xROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
- D DŘEZ (DODÁVKA STAVBA), DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50, 2XROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
- SP SPRCHOVÁ VANIČKA 1/4KRUH 900mm PRO PODEZDĚNÍ, LITÝ MRAMOR, ODTOKOVÝ KOMPLET, SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ 150mm, , PRŮTOK max. 8l/s, SPRCHOVÁ SADA, SPRCHOVÝ KOUT 900mm S POSUVNÝMI DVEŘMI
- VL STOJÍCÍ KERAMICKÁ VÝLEVKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ 150mm, PRŮTOK max. 6l/s, RAMÍNKO 300mm, SE SPLACH.NÁDRŽKOU, BOČNÍ NAPOUŠTĚNÍ, ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8, PŘIPOJOVACÍ HADIČKA NEREZ 3/8, dI.0,3m

LEGENDA ČAR A ZNAČEK

- STÁVAJÍCÍ NOVÉ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-LEŽATÁ V ZEMI
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-PŘIPOJOVACÍ
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE-POD STROPEM
- VODOVOD-STUDENÁ VODA Sv
- VODOVOD-TEPLÁ VODA Tv
- VODOVOD-CIRKULACE Cv
- RUŠENÍ ROZVODŮ
- ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
- PP PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUP

Hlavní projektant:		Investor:	
<div><div>BHA</div><div>Boris Hladký Architekt</div><div>Ing. arch. Boris Hladký</div><div>mob: +420 774 939 799</div><div>email: boris.hladky@gmail.com</div></div>		<div>MĚSTO TIŠNOV, Nám. Míru 111, 666 19 Tišnov</div> <div>epodatelna@tisnov.cz; https://www.tisnov.cz/</div> <div>+420 549 439 711</div> <div>IČ 002 82 707</div> <div>DIČ CZ002 82 707</div>	
Profese:	Zpracovatel dílu:	Vypracoval:	Kontroloval:
ZTI	Ing. Jan Fildr mob: +420 602 535 687 email: j.fildr@email.cz	Ing. Jan Fildr	Ing. Jan Fildr
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY AMBULANCE - CSS - OBJEKT A2 suterén budovy A2 v areálu Centra sociálních služeb Tišnov, Králova 1742, 666 01 Tišnov			
Objekt: SO 01	Datum: 2024-03	Stupeň: DPS	
Obsah: KANALIZACE SCHÉMA	Měřítko: 1:50	Číslo výkresu: D.1.4.1-103	