

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Revitalizace náměstí Míru v Tišnově
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Tišnov
Sídlo:	náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO:	00282707
a	
Název	Svazek vodovodů a kanalizací Tišovsko
Sídlo:	náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO:	49457004
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V soupise prací „Č1 - ČÁST 1 Revitalizace náměstí Míru v Tišnově – spolufinancováno z prostředků EU (IROP)“ u objektu „112A-1 - SO 01.2 - Veřejná prostranství - Vodní schodiště - přímé výdaje na hlavní část projektu“ se vyskytuje tato položka:

38	K	596215040X1a	Betonové reliéfní dlaždice vč. pomocných prací, doplňků, dle PD (grafické motivy dodá město Tišnov) - montáž	kpl	1,000
PP			Betonové reliéfní dlaždice vč. pomocných prací, doplňků, dle PD (grafické motivy dodá město Tišnov) - montáž		
39	M	596215040X1b	<i>Betonové reliéfní dlaždice vč. pomocných prací, doplňků, dle PD (grafické motivy dodá město Tišnov) - dodávka</i>	kpl	1,000
PP			Betonové reliéfní dlaždice vč. pomocných prací, doplňků, dle PD (grafické motivy dodá město Tišnov) - dodávka		

Prosíme o bližší specifikaci této položky.

ODPOVĚĎ 1

Jedná se o betonové reliéfní dlaždice (dílo vystupující z plochy dlaždice), které budou vyrobeny na základě zadavatelem předaných sádrových modelů těchto dlaždic uvedených rozměrů v průběhu stavby zhotoviteli. V rámci dodávky zhotovitele se tedy jedná o zajištění a odlití silikonové formy pro následné odlití, dodání a montáž finálních betonových reliéfů. Formy budou dále k dispozici pro případ, že by během životnosti stavby se muselo řešit například po vandalismu znovu odlít dlaždic.

DOTAZ 2

V soupise prací u veřejného osvětlení se objevují stožáry v oddílu montáží. Nikde však nevidíme položky týkající se dodávky materiálu stožárů. Prosíme o vysvětlení.

ODPOVĚĎ 2

V soupisu prací v oddílu 232 - Dodávka svítidel a stožárů VO se nachází stožárová svítidla položky 3 - 8. Jedná se o celek, svítidlo včetně stožáru.

DOTAZ 3

V PD jsou uvedena svítidla od výrobce DALI. Musí dodavatel striktně dodržet tohoto výrobce nebo lze použít podobná svítidla od jiného výrobce?

ODPOVĚĎ 3

System DALI není konkrétní svítidlo, ale systém pro chytré ovládání, např. pro stmívání. System je kompatibilní se současným systémem využívaným a plánovaným ve městě.

DOTAZ 4

Ve VV chybí položka dodávky a montáže svorkovnice, která by umožňovala smyčkové připojení přírodních a odvodních kabelů CYKY-J 4x16 hlavního rozvodu VO a též připojení nástěnného svítidla na budově přes patřičné jištění napájecího kabelu CYKY-J 3x2,5 daného svítidla a dále aby umožňovala propojení vodičů pro DALI řízení, jenž je v dokumentaci uvedeno.

Specifikujte prosím počet – zda pro každé nástěnné svítidlo bude jedna svorkovnice, nebo bude některá svorkovnice určena pro více svítidel?

Specifikujte materiál a povrchovou úpravu, má-li být svorkovnice zasekaná do fasády pod každé svítidlo, či jinak umístěna.

Žádáme o doplnění PD o funkční schéma rozvodů VO, aby bylo zřejmé jak mají být jednotlivá svítidla zapojena a to včetně řídicích rozvodů systému DALI a hlavních rozvaděčů RVO.

Žádáme o doplnění PD o kabelovou listinu – jasná specifikace jednotlivé kabeláže, rozvodů VO a řídicích systémů DALI.

- SO neobsahuje dodávku multikanálu

Žádáme o doplnění položek do rozpočtu a úpravu projektové dokumentace.

ODPOVĚĎ 4

Svítidla, která jsou napojena na kabely CYKY 3 x 2,5, jsou jištěny z rozvaděče VO obdobně, jako kterýkoliv běžný světelný obvod. Svítidla budou zapojena smyčkovým způsobem a již v sobě a ani u sebe neobsahují žádná další jištění tak, jak tomu bývá u svítidel na stožárech.

Z výkresů rozvaděčů je zcela zřejmé, jaké obvody jsou na ně napojeny a jakými kabely, vč. popisu vedení. Žádná další schémata nejsou součástí prováděcí dokumentace. Tazatel požaduje po zadavateli výkresy náležící do realizační / výrobní dokumentace. Pokud tyto výkresy budou potřeba, je zhotovitel povinen si je nechat zpracovat sám, a to v rámci přípravy výroby.

Stmívání je navrženo jen hlavní osvětlení. Zadavatel současně požaduje pouze přípravu řízení osvětlení do budoucnosti, se záměrem přechodu na některý z jednotných systémů pro město Tišnov. Za tímto účelem jsou mezi rozvaděči ovládací kabely a prostorová rezerva v rozvaděči.

Dodávka multikanálu je specifikována v samostatné části PD: SO 04 Městský optický multikanál, stejně jako v soupisu prací pro část 1 - SO 04 Městský optický multikanál.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, jak je uvedeno níže. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek – den: **04. 07. 2024**

Lhůta pro podání nabídek – čas: **10:00**

Opravené Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.