

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	Hotel Květnice – 2. etapa
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Tišnov
Sídlo:	náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO:	00282707
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V poskytnutém soupisu prací jsou uvedeny vnější výplně O 01, O 02, O 03 jako dřevěné. Ve „Výpisu venkovních výplní otvorů“ jsou však uvedeny jako hliníkové. Z jakého materiálu mají být tyto prvky vyrobeny? Žádáme o jasnou specifikaci.

ODPOVĚĎ 1

U prvků O01, O02, O03 byla chyba v koordinaci ASŘ a soupisu prací. Prvky byly v soupisu prací opraveny na hliníkové. Chyba se týkala i prvku O04, který byl také opraven z dřevěného okna na hliníkové (standard 06).

Nový, upravený a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou tohoto vysvětlení.

Přílohou tohoto vysvětlení jsou rovněž upravené výkresy a přehled všech úprav v nově předaném soupisu prací.

DOTAZ 2

Žádáme o ujištění, že pol. č. 116 soupisu „Zateplení“ se týká pouze zábradlí, nikoli celého okna a platí výpis zámečnických výrobků.

116	K	767-PSV-Z/12	Dodávka a montáž francouzského okna dle PSV Z/12	kus	6,000
-----	---	--------------	---	-----	-------

ODPOVĚĎ 2

Jedná se o dodávku a montáž zábradlí Z/12, v soupisu prací byl upraven popis položky.

Nový, upravený a pro zpracování nabídek závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou tohoto vysvětlení.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že se jedná o vysvětlení zjevného přepisu a vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Jedná se o drobné dílčí úpravy, přičemž do podání nabídek stále zbývá dostatek času pro jejich zohlednění při přípravě nabídky.

Přílohy:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_vys2

Popis úprav v soupisu prací

D.1.1.601 POHLEDY - NAVRHOVANÝ STAV

D.1.1.701 VÝPIS VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ