

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název veřejné zakázky:	Hotel Květnice – 2. etapa
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Tišnov
Sídlo:	náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO:	00282707
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Náš poddodavatel žádá o bližší specifikaci k ocenění rozpočtu chlazení:

- 1) chladiivo uvedené v projektu pro chladírnu i mrazírnu je R449A. U mrazírny máme s R449A výhrady (vysoké tlaky na výtlaku kompresoru=nižší životnost kompresoru). My dáváme na mrazírny R452A, ale pokud trvají na R449, tak jim nabídneme. Prosím potvrzení chladiiva.
- 2) prosím o délky tras a převýšení mezi KJ a boxy, KJ budou na střeše budovy (podle výkresu si můžu udělat nějaký odhad, ale kdyby bylo upřesněno, bylo by to lepší. Kvůli tlakovým ztrátám na potrubí).
- 3) v technické zprávě je zmíněný monitoring – máme nabídnout i vzdálený monitoring?
- 4) v tech. zprávě jsou zmíněny plastové výparníky – tyto výparníky nejsou moc běžné. Můžeme nabídnout i kovové?

Technik objevil nějaké nesrovnalosti s výkony (liší se v dokumentaci na různých výkresech):

Mrazírna:

KJ = 1,8 kW / -30 °C

mraz. box = 2,4 kW / -30 °C (vyšší výkon než u KJ)?!

mraz. box = 1,22 kW / -30 °C

co platí?

Chladírna:

chlad. box = 2100 W / -10 °C

chlad. box = 1150 W / -10 °C

co platí?

Dochlazovací místnost:

jeden výkres = 2170 W / -10 °C

další výkres = 1600 W / +5 °C (při vyšší vypař. teplotě by měl být výkon vyšší)!

různé výkony při různých vypař. teplotách

co platí?

ODPOVĚĎ 1

Add 1: R452a má lepší mrazící účinky, my ale navrhujeme raději R449a z hlediska lepší hodnoty GWP.

Add 2: Převýšení je dle stavařských výkresů přibližně 15m a délka vyplývá ze soupisu prací (část chlazení, pol. p.č. 132 a dále).

Add 3: Monitoring není požadován, zadavatel všem nevylučuje jeho doplnění v rámci realizace (jako vícepráce), případně někdy po ukončení realizace na základě požadavku provozovatele.

Add 4: Pokud bude dodržen požadovaný výkon výparníků, umožňuje zadavatel nabídnout i výparníky kovové.

Mrazírna:

KJ = 1,8 kW / -30 °C

mraz. box = 2,4 kW / -30 °C (vyšší výkon než u KJ)?! - tato hodnota je uvedena ve schématu, kde je napsán skutečný maximální výkon u výparníku.

mraz. box = 1,22 kW / -30 °C - tato hodnota je uvedena v situaci chlazení, kde je zapsán projektantem stanovený min. požadovaný výkon pro návrh výparníku.

Chladírna:

chlad. box = 2100 W / -10 °C - tato hodnota je uvedena ve schématu, kde je napsán skutečný maximální výkon u výparníku.

chlad. box = 1150 W / -10 °C - tato hodnota je uvedena v situaci chlazení, kde je zapsán námi stanovený min. požadovaný výkon pro návrh výparníku.

Dochlazovací místnost:

jeden výkres = 2170 W / -10 °C

další výkres = 1600 W / +5 °C (při vyšší vypař. teplotě by měl být výkon vyšší) - V tomto případě platí tato hodnota, k výše uvedené nepřihlížejte.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že se jedná o vysvětlení zjevného přepisu a vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Jedná se o dílčí vysvětlení či upřesnění, přičemž do podání nabídek stále zbývá dostatek času pro jejich zohlednění při přípravě nabídky.