

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Název veřejné zakázky:	Hotel Květnice – 2. etapa
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Tišnov
Sídlo:	náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO:	00282707
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní


Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Prosíme o vysvětlení k výpisu vnitřních výplní otvorů - ve standartu 3 je uvedeno u zárubně - dřevěné bezobložkové dle detailu - nenašli jsme detail.

ODPOVĚĎ 1

Do výpisu vnitřních výplní otvorů D.1.1.702 je na straně 1 doplněn detail.



DOTAZ 2

K výpisu venkovních výplní:

Pozice O-02, která je spojena s pozicí O-01 (protipožární stěna) je provedena jako protipožární dveře (v PD jako OS okno)


NELZE PŘÍMO SPOJOVAT PROTIPOŽÁRNÍ A NEPOŽÁRNÍ KONSTRUKCE. NUTNO STAVEBNĚ ODDĚLIT.

Pozice O-04 nebude vzhledem k požadavku na solární faktor a prostup světla zasklena trojsklem s VSG tabulí, ale čirým LS trojsklem.

NUTNO UPŘESNIT, ZDA MÁ PŘEDNOST POŽADAVEK NA BEZPEČNOST ČI POŽADAVEK NA SOLÁRNÍ FAKTOR A SVĚTELNÝ PROSTUP.

ODPOVĚĎ 2

Pozice O01 bude protipožárně napojena na příčku mezi místnostmi A.1_1.05 a A.1_1.02. Napojení příčky bude na rozšiřovací okenní profil rámu. Fix pozice O01 v místě napojení na tuto příčku současně plní i požární pás 900 mm mezi místnostmi/požárními úseky. Pozice O02 bude mít rám s požární odolností EI 15 DP1, křídlo bude otvíravé/sklopné, zasklení bez požární odolnosti.



Pozice v 1NP tj. O01, O02, O03, O06, O07 budou mít oboustranně bezpečnostní zasklení izolačním trojsklem oboustranně bezpečnostním – interiér kalené sklo, exteriér VSG. Pozice okna O04 bude zasklena izolačním trojsklem bezpečnostním z exteriéru VSG - priorita je bezpečnost.

Ve výpise D.1.1.701 Výpis venkovních výplní otvorů je uvedené upraveno ve standardech na straně 2 a schématech prvků O01 a O02 na straně 3.

DOTAZ 3

K výplním otvorů potřebujeme upřesnit barvu ráků dřevěných a hliníkových výplní alespoň takto:

1. vnitřní a vnější povrch ráků výplní bude mít stejnou barvu?
2. odstín bude vybrán ze vzorkovníku výrobce oken nebo kalkulovat do nabídky příplatkový odstín ze vzorníku NCS?

ODPOVĚĎ 3

1. Barva ráků a křidel z interiéru bude rozdílná od barvy z exteriéru.
2. Dodavatelé budou v rámci cenové nabídky kalkulovat s příplatkovým odstínem dle vzorníku NCS.

DOTAZ 4

Sanace krovu:

v pol. č. 69 Očištění a chemické ošetření řeziva....

stávající dřevěné konstrukce pro chemické ošetření mají jinou přípravnou fázi než konstrukce nové, které se většinou natírají nebo stříkají.

Není vyspecifikován rozsah napadených konstrukcí dřevokazným hmyzem, případně zdali se uvažuje s injektáží.

V technické zprávě ani ve výkresech jsme nenašli popis provádění očištění a chemického ošetření, prosíme o upřesnění této položky pro všechny účastníky VZ.

Bylo by vhodné rozdělit výměru na nové a stávající plochy. Cena chemického ošetření stávajících konstrukcí a nových konstrukcí je rozdílná.

ODPOVĚĎ 4

Položka 69 se týká všech ponechaných stávajících dřevěných konstrukcí půdy/krovu. Rozsah napadených konstrukcí dřevokazným hmyzem je součástí stavebně technického průzkumu. Napadené části budou ošetřeny hloubkovou tlakovou injektáží. Následně budou všechny dřevěné prvky ošetřeny likvidačními a preventivními nástřiky. Nakonec bude provedeno odborné povrchové ošetření vč. zakonzervování povrchu dřeva, které znemožní sublimaci funkčních přípravků z ošetřených prvků a současně zabraňuje pronikání vzdušné vlhkosti a kondenzátu vody do dřeva.

Nové prvky jsou vypsány ve výpisu řeziva ve stavebně-konstrukčním řešení vč. kubatury. Taktéž budou chemicky ošetřeny.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, jak je uvedeno níže. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek – den: **13. 08. 2024**

Lhůta pro podání nabídek – čas: **10:00**

Opravené Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.

Přílohy:

D.1.1.701 VÝPIS VENKOVNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

D.1.1.702 VÝPIS VNITŘNÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ