

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název veřejné zakázky:	Hotel Květnice – 2. etapa
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Tišnov
Sídlo:	náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO:	00282707
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Vážený zadavateli, znovu jsme dostali reakci od výrobce vnějších výplní:

Zasklení protipožárního okna nepožárním sklem, není možné a je to v rozporu s požárními předpisy ("obyčejné" sklo vlivem tepla praskne, vysype se, a z "výplně otvoru" zůstane jen "otvor").

Taková konstrukce nemá žádnou odolnost. Není čím doložit tzn. nelze označit za protipožární.

Dodavatel výplní navrhuje vyřešit detailem v příloze, zateplení příčky se může obložit hliníkovým plechem, aby se zachovala pohledovost výplně celého otvoru, jako izolaci použít fenolitickou pěnu, aby náběh byl co nejmenší. Pokud nebudete reagovat vysvětlením ZD, bude tento problém přesunut do realizace jako nevhodný pokyn zadavatele.

ODPOVĚĎ 1

Projektant má toto řešení předjednáno a zadavatel na něm nebude v tuto chvíli nic měnit. V rámci nabídky všichni účastníci ocení řešení dle projektové dokumentace a předchozího vysvětlení ZD. Pokud by se při realizaci přesto ukázalo toto řešení jako nevhodné, bude projednána nezbytná úprava a uzavřen dodatek ke smlouvě.

INFORMACE

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Přílohy:

Dotaz 1 příloha