

# Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 499/3, 602 00 Brno

## Korespondenční adresa:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
oblast Brno  
Ořechovská 541/35  
619 00 Brno

APC SILNICE s.r.o.  
projekční a inženýrská společnost  
Palackého tř. 12

612 00 Brno

Váš dopis ze dne

Vaše značka

Naše značka  
9231/2016

Vyřizuje /linka  
Vladimír Dočkal /547120428

V Brně dne  
7.6.2016

## **Věc : „ Tišnov – chodník Lomnická “ – stanovisko k projektové dokumentaci ve stupni DSP**

Z dodané výkresové dokumentace vyplývá, že výše uvedená stavba se dotkne zájmů SÚS JMK, oblast Brno v místě zřízení obrubníku chodníku a vjezdů na pozemky u silnice č.III/3773 Tišnov-Lomnice-Bedřichov v km cca 1,000 – 1,200 silničního pasportu vpravo.

K dodané projektové dokumentaci výše uvedené stavby Vám sdělujeme následující podmínky:

- Navržený chodník u silnice II/3773 v délce cca 115m je situován na pravé straně ve směru staničení. Šířka chodníku je navržena min. 1,50m. Chodník se napojuje na již hotové úseky mezi křižovatkou ul. Dlouhá a zastávkou Tišnov, Lomnická. Odvodnění vozovky podél chodníku je navrženo do 4 prefabrikovaných uličních vpustí. Prostor mezi chodníkem a vozovkou je tvořen zelenými plochami.
- Výstavbou chodníku a vjezdů dojde k zásahu do silničního tělesa.

### **Zřizování chodníku podél krajské komunikace**

- **Obrubník podél chodníku a vjezdů je nutno situovat rovnoběžně s osou krajské komunikace tak, aby šířka jízdního pruhu v místě obrubníku byla 3,50m + příslušné rozšíření v oblouku.** V celé délce osazení obrubníků podél komunikace požadujeme konstrukci komunikace doplnit na požadovanou šířku – viz odst. „Výstavba na veřejných komunikacích“.
- V rámci osazování obrubníků požadujeme vyřešit situování vjezdů k jednotlivým nemovitostem. V místě vjezdů k nemovitostem požadujeme snížený obrubník s hranou 2cm nad niveletou budoucí vozovky. Okrajový obrubník chodníku požadujeme snížit do úrovně stojatého obrubníku vjezdu.
- V délce zřízení obrubníků požadujeme navrhnout odvodnění komunikace. Kapacita odvodnění musí být navržena tak, aby nedocházelo k ostřikování chodců stojících na chodníku a aby odvodnila veškeré zpevněné plochy vyspádované do silnice (chodníky,vjezdy). V PD je navrženo zřízení nových uličních vpustí.
- Při zřizování chodníku požadujeme zpětné osazení všech dopravních značek v tomto úseku situovaných. Veškeré pevné překážky je nutno osadit do min. vzdálenosti 0,5 m od obrubníku.

### **Výstavba na veřejných komunikacích (Zák.č.13/1997 Sb.)**

- Stavba na silničním pozemku může být realizována na základě rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, které vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností. **Před zahájením výkopových prací v silničním tělese požadujeme mezi SÚS JMK, oblast Brno a investorem stavby uzavřít „Smlouvu na zásah do krajských komunikací“.** Současně požadujeme předložení **realizační dokumentace stavby k odsouhlasení.**
- Před zahájením výkopových prací požadujeme vyzvat k odsouhlasení vytýčené trasy navržených obrubníků.
- Výkopové práce, zasypy a rozsah doplnění konstrukčních vrstev komunikace požadujeme provádět v souladu s příslušnými ČSN, TP 146 „Povolování a provádění výkopů a rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikacích“ – skladba doplnění konstrukce: ŠD 200mm, ŠČM 200mm, ACP16+ 150mm, ACO11 50mm.

- Zásyp bude hutněn po vrstvách tl. max. 20cm; na zásypu budou průběžně v závislosti na použitém materiálu prováděny zkoušky míry zhutnění a únosnosti. Na silniční pláni požadujeme min. únosnost  $E_{def,2} = 45$  Mpa. Jednotlivé vrstvy konstrukce komunikace výkopů požadujeme navázat zazubením na vrstvy stávající (šířka zazubení musí odpovídat výšce konstrukční vrstvy). Před zakrytím jakékoliv konstrukce v majetku JMK požadujeme přizvat ke kontrole. Stavební práce v sil. tělese mohou být prováděny pouze odbornou firmou. Záruční doba na práce v silničním tělese kraj. silnice je min. 3 roky.

### Vjezd na krajskou silnici

- Poloměry nájezdových oblouků, šířka vjezdu musí odpovídat předpokládanému počtu a druhu vozidel, která budou vjezd používat.
- Vjezdovou bránu požadujeme umístit od obrubníku vjezdu do takové vzdálenosti, aby vozidla užívající vjezd mohla být odstavena mimo komunikaci (včetně otevřené brány).
- Rozhodnutí o připojení sousední nemovitosti vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností.
- Upozorňujeme na povinnost vlastníka nemovitosti zabezpečit, aby povrchové vody byly zlikvidovány na pozemku vlastníka.
- Veškeré objekty včetně dekorační zeleně musí být situovány tak, aby byly při výjezdu umožněny dostatečné rozhledové poměry.
- Jakékoliv poškození silničního tělesa krajské komunikace včetně dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkop v důsledku provádění této stavby bude nutno opravit na náklady investora. Po ukončení prací požadujeme vyčištění silničních vpustí. Dopravní značení porušené stavbou požadujeme osadit dle TP 65 a TP 100. V průběhu stavby nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a nesmí dojít ke znečištění krajské silnice.
- Výkopek ani jiný stavební materiál nesmí být ukládán do komunikace a nesmí dojít ke znečištění krajské silnice III/3773, případně uličních vpustí v souvislosti s touto stavbou. **Na skladování materiálu na silničním tělese krajské silnice III/3773 déle než 3 dny musí být uzavřena se SÚS JMK, oblast Brno nájemní smlouva.**
- Případné omezení provozu na krajské silnici v době výstavby je nutno odsouhlasit se SÚS JMK p.o.k. oblast Brno, Ořechovská 35, 619 64 a Policií ČR KŘP Jihomoravského kraje specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství Brno – venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno - rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace vydává odbor dopravy příslušné obce s rozšířenou působností.

**Za předpokladu splnění výše uvedených podmínek souhlasíme s předloženou PD ve stupni DSP a s vydáním stavebního povolení pro stavbu „Tišnov – chodník Lomnická“.**

Toto vyjádření má platnost 1 rok.



Ing. Pavel Krejčí  
vedoucí oblasti Brno

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace  
Žerotínova ulice 419 3. odd. 602 00 62550  
IČO: 709 32 581 (2)*