

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:	<b>Hotel Květnice – technologie gastro</b>
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Tišnov
Sídlo:	náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO:	002 82 707
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na dodávky
Forma zadávacího řízení:	Otevřené nadlimitní řízení

Zadavatel poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

## DOTAZ 1

Ze zadávací dokumentace pro řízení "Hotel Květnice Tišnov - gastro" nám není jasné, zda součástí nabídky je / není projekt a dodávka "Potravinářského chlazení".

V projektové dokumentaci je pouze uvedeno:

"Chlazení

Chladicí boxy, chladicí skříně, chlazené stoly a dochlazování místnosti jsou napojené na centrální strojovnu chlazení. Strojovna chlazení včetně rozvodů chladiva je součástí projektu a dodávky profese „**POTRAVINÁŘSKÉ CHLAZENÍ**“

Mrazicí box, mrazicí skříně a mrazicí stůl mají vlastní agregáty a jsou součástí dodávky **GASTRO**"

Z uvedeného máme vycházet při naceňování chladicí technologie:

**Jedná se tedy pouze o dodávku (chladicího) nábytku a skříní, připravených pro připojení na stavebně připravené přípojně body chlazení v daných nápojných místech (trubky ze země)?**

a v případě, že ano, pak:

**Jaké bude použité chladivo a jaký systém řízení chlazení?**

Ve specifikaci projektu je kurzívou uvedeno:

*"Připojení na externí agregát/ centrální strojovnu chlazení, včetně vedení chladiva a elektro a připojovacího expanzního ventilu"*

## ODPOVĚĎ 1

Součástí předmětu této veřejné zakázky je v rámci chlazení pouze dodávka a montáž koncových prvků, tj. (chladicího) nábytku a skříní, a to na stavebně připravené přípojně body chlazení v daných nápojných místech.

Dodávka chladicího a mrazicího box není součástí dodávky gastro, tj. není součástí předmětu této veřejné zakázky. Zadavatel z tohoto důvodu oba tyto prvky v položkových rozpočtech zabarvil na šedo tak, jako u ostatních prvků, které nejsou předmětem zakázky. Současně zadavatel přehledněji u jednotlivých položek každého rozpočtu ve sloupci pro cenu barevně vyznačil, které položky se oceňují a které nikoliv.

Nové a upravené položkové rozpočty jsou přílohou tohoto vysvětlení. Použití původních rozpočtů v nabídce dodavatele nebude považováno za porušení zadávacích podmínek, avšak jen za předpokladu, že položky pro dodávku chladicího a mrazicího boxu nebudou oceněny (stejně jako ostatní zašedlé položky).

Systém chlazení pro gastro je pak řešen samostatnou zakázkou. Chlazení je navrženo jako centrální, v projektu chlazení není strojovna chlazení – jednotky jsou umístěny na střeše objektu a jsou napojeny na dochlazovaná místa, jako jsou stoly, skříně, dochlazovaná místnost a chlazený box. Mrazicí box má samostatnou chladicí jednotku na střeše. Zakázka zahrnující chlazení řeší dodávku a montáž boxů, výparníků, chladících/mrazících jednotek, potrubí vč. sestav pro dopojení k dochlazovanému nábytku. V projektu je použito chladivo R449a.

---

## **INFORMACE**

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a konstatuje, že povaha vysvětlení nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek. Do podání nabídek zbývá stále dostatek času pro zohlednění výše uvedeného vysvětlení při přípravě nabídek.

### Přílohy:

Svazek 3 příloha č. 1 - Položkový rozpočet - 1.NP\_vys1

Svazek 3 příloha č. 1 - Položkový rozpočet - 1.PP\_vys1