

Naše značka: 22\_01\_EP0024

Vyřizuje: Radek Sláma

Datum: 26.01.2022

Ing. Jan Bernát  
Jiráskova 71/1  
602 00 Brno

Věc:

### Vyjádření k technické infrastruktuře a stanovisko

Stavebník: Město Tišnov  
Název stavby: Obnova VO na ulicích Hornická, Mánesova a Jamborova v Tišnově  
Místo stavby: Tišnov, ulice Hornická, Mánesova, Jamborova

K Vaší žádosti o vyjádření k technické infrastruktuře a stanovisko pro akci: „Obnova VO na ulicích Hornická, Mánesova a Jamborova v Tišnově“ Vám sdělujeme, že dle zaslané dokumentace se v místě připravované stavby nachází vedení bezkanálového rozvodu tepla a dispečerského kabelu (dále jen BVT-DK) v majetku společnosti innogy Energo s.r.o. a bude docházet k souběhu a křížení s kabely VO.

### Společnost innogy Energo s.r.o. souhlasí s provedením stavby za podmínek uvedených v tomto vyjádření.

- Při provádění stavby požadujeme v plném rozsahu dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005 a zákon 458/2000 Sb. Požadujeme dodržet prostorové uspořádání sítí technického vybavení a nejmenší dovolené krytí podzemních sítí dle ČSN 73 6005 a dále ochranná pásma inženýrských sítí společnosti Innogy Energo s.r.o. dle zákona č. 458/2000 Sb., zák. č. 274/2001 Sb. a zák. č. 127/2005 Sb. v platném znění.
- požadujeme v místech křížení BVT-DK a nového vedení rozvodů VO uložení vedení VO a zemnicí kulatiny do odpovídajících chrániček pro zamezení rušení komunikace dispečerského kabelu.
- Požadujeme před zahájením stavebních prací zajistit vytýčení BVT-DK. Kontakt innogy Energo s.r.o., provoz Tišnov, Jungmannova 1899, p. Sláma, tel. 604 990 319.
- Požadujeme ohlásit zahájení zemních prací 14 dní předem na innogy Energo s.r.o., provoz Tišnov, Jungmannova 1899, p. Sláma, tel. 604 990 319.
- Před zahájením zemních prací budou provedeny ručně kopané sondy v místech, kde dojde k dotčení BVT-DK společnosti Innogy Energo s.r.o. a řádné zabezpečení odkrytých BVT-DK proti poškození.
- Požadujeme neprodleně informovat uvedeného zástupce innogy Energo s.r.o., provoz Tišnov, Jungmannova 1899, p. Sláma, tel. 604 990 319 o poškození BVT-DK během stavby.

#### **Innogy Energo, s.r.o., provoz Tišnov**

Jungmannova 1899 · 666 01 Tišnov · **Sídlo společnosti:** Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10

T +420 549 410 646 · E radek.slama@innogy.cz · www.innogy.cz

IČ: 25115171 · DIČ: CZ25115171

**Zápis do obchodního rejstříku:** Krajský soud v Praze, oddíl C, vložka 50971

**Bankovní spojení:** ČSOB, a.s., číslo účtu: 117380983/0300



**innogy**

- Požadujeme před provedením záhozu přizvat zástupce innogy Energo s.r.o., provoz Tišnov, Jungmannova 1899, p. Sláma, tel. 604 990 319 ke kontrole. O této kontrole bude pořízen zápis do stavebního deníku.
- Požadujeme provádět práce v místech dotčení BVT-DK v letních měsících v mimo otopné sezóně.
- V ochranném pásmu BVT-DK společnosti Innogy Energo s.r.o. nesmí být umístěn žádný stavební objekt ani vzrostlá zeleň.
- Při realizaci stavby není přípustné v místě uložení a ochranném pásmu BVT-DK v majetku společnosti Innogy Energo s.r.o.:
  - o provádět výkopové práce jiným způsobem než ručně;
  - o skladovat stavební materiál;
  - o parkovat a pojíždět vozidly a stavebními mechanismy.
- v případě nutnosti použití vozidel a stavební techniky v místech uložení a ochranném pásmu BVT-DK požadujeme před zahájením prací zajištění vedení BVT-DK proti poškození železobetonovými panely v min. tloušťce 200 mm a v min. délce 2,5 m položenými příčně v ose trasy BVT-DK v místech použití a přejezdů vozidel a stavebních mechanismů. Požadujeme přizvat zástupce innogy Energo s.r.o., provoz Tišnov, Jungmannova 1899, p. Sláma, tel. 604 990 319 ke kontrole místa přejezdu techniky. O této kontrole bude pořízen zápis do stavebního deníku.
- Všechny další stupně projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření

Vyjádření je vydáno pouze pro předloženou dokumentaci a uvedený rozsah prací.

Platnost vyjádření je 24 měsíců od jeho vydání. Dokumentaci přiloženou k Vaší žádosti si ponecháváme k založení.

Děkuji a přeji hezký den

**innogy Energo, s.r.o.**  
Provoz Tišnov  
Jungmannova 1899  
666 01 Tišnov  
IČ: 25115171, DIČ: CZ25115171  
Radek Sláma  
Provozní manažer Tišnov