



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Ing. Jan Bernát  
Ing. Jan Bernát  
Jiráskova 71/1  
602 00 Brno

Třebíč, 19.11.2021

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)  
ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti**

Investor stavby: Město Tišnov  
Název stavby: Obnova VO na ulicích Hornická, Mánesova a  
Jamborova v Tišnově  
Místo stavby: KÚ Tišnov (767379), žadatelem vyznačené zájmové  
území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení  
distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s.,  
a není vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN  
Distribuční trafostanice VN/NN  
Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je  
investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona  
č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy  
v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční  
soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas,  
prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a  
okótováním umístění stavby v ochranném pásmu. Žádost můžete podat  
elektronicky na **[www.egd.cz](http://www.egd.cz)** – **Souhlas s činností a stavbou v ochranném  
pásmu**. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto  
vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných

**EG.D, a.s.**

Poskytování informací k  
sítím  
Pražská  
674 01 Třebíč  
[www.egd.cz](http://www.egd.cz)

Petra Hořínková  
T +420-54514-4567  
[petra.horinkova@egd.cz](mailto:petra.horinkova@egd.cz)

Naše značka  
P11356-26151897

Sídlo společnosti:  
Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu B, vložce 8477  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD. **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák**, tel.: 602563438, mail: pavel.klusak@egd.cz.
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1, PNE 33 3302 a PNE 33 0000-6, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení NN:

| Minimální dovolené vzdálenosti                        | Holé vodiče | Izolované vodiče |
|---|-------------|------------------|
| <b>Nad budovami</b>                                   |             |                  |
| Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni | 0,5 m       | 0,3 m            |
| Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni   | 4 m         | 3 m              |
| <b>Na budovách</b>                                    |             |                  |
| K budovám a jejich částem nebo vybavením              | 0,2 m       | 0,1 m            |
| <b>Kolem zedních oken</b>                             |             |                  |
| Před oknem (pouze stávající vedení)                   | 2 m         | 1 m              |
| Nad oknem   | 0,2 m       | 0,2 m            |
| Vedle okna  | 0,5 m       | 0,5 m            |
| Pod oknem   | 1 m         | 1 m              |
| <b>Kolem střešních oken</b>                           |             |                  |
| Před oknem  | 3 m         | 2 m              |
| Nad oknem   | 1 m         | 1 m              |

| Minimální dovolené vzdálenosti | Holé vodiče | Izolované vodiče |
|--------------------------------|-------------|------------------|
| Vedle okna                     | 1 m         | 1 m              |
| Pod oknem                      | 1 m         | 1 m              |

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:****VN+NN:**

Regionální správa, Zdeněk Zítka, tel.: 56665-5749,  
mail: [zdenek.zitka@egd.cz](mailto:zdenek.zitka@egd.cz)

**Vyjádření má platnost do 19.11.2023.**

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítované situace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

**Při vytyčení trasy zařízení a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí přípojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa či změnu příkonu, můžete podat žádost elektronicky na [www.egd.cz](http://www.egd.cz).

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.



001

**EG.D, a.s.**

Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem sítí