

ROZDĚLENÍ AKCE DO ETAP:

1.Etapa – západní křídlo a vetkeré rozvody za rozvaděči R7 a R6

2.Etapa – východní křídlo a veškeré rozvody za rozvaděči R9 a R10

3.Etapa – Chodby, schodiště, vstupy, učebny, šatny a přidružené místnosti, včetně průchodů CHÚC, včetně podlahových krytů. Hlavní trasy z Ro 01 do do všech patrových podružných rozvaděčů v 1. a 2.NP

4.Etapa – suterén a tělocvična

LEGENDA ELEKTRO :

RO 01	Hlavní domovní rozvaděč
Ro	Podružný rozvaděč
	Spínač jednopólový 250V, 10A
	Spínač sériový 250V, 10A
	Přepínač střídavý, 250V, 10A
	Přepínač střídavý dvojitý, 250V, 10A
	Přepínač křížový, 250V, 10A
	Spínač tlačítkový 250V, 10A
	Svítidlo nástěnné
	Svítidlo stropní
	Zásuvka dvojinásobná, 250V, 16A
	Zásuvka s přepěťovou ochranou, 250V, 16A
	Zásuvka jednonásobná, 250V, 16A
	Zásuvka jednonásobná venkovní IP44
	Zásuvka přípojná, IP 44, 400V, 16A
	Zásuvka výkonná, 250V, 16A
	Sálavý vyhřívač stropní
	Vývod pro spotřebič
	Spínač trojpólový 400V,16A
	Stropní vedení
	Pohybový spínač venkovní IP54
DM1/DA-52	Senzor přítomnosti DALI, 360st., 10m, master/slave
DA-M4/DA-54	Senzor přítomnosti DALI, 360st., 22m, master/slave
	Trasa rozvodu silnoproudu
	Přívodní vedení do RO 01 – 4×6mm2 CYKY–J 4x25
	Přívodní vedení podružného rozvaděče
	Příprava pro EVČ
	Trasa rozvodu ústředny v kabelovém žlabu
	Kabelová trasa s funkční odolností při požáru

hlavní projektant:	M. ŠMÍDKOVÁ, ČKAIT1006362, W1776258107	zpracoval:	MAREK ŠMÍDEK
zodpovědný projektant:	M. ŠMÍDKOVÁ, ČKAIT1006362, W1776258107	zpracoval:	MAREK ŠMÍDEK
stavebník:	MĚSTO TIŠNOV nám. Wilh. 111, 666 19 Tišnov	místo stavby:	ZŠ Smiškova Smiškova 840, 666 01 Tišnov
stupeň dokumentace:	ZŠ SMÍŠKOVA, TIŠNOV - Modernizace elektroinstalace a slaboproudých rozvodů	datum:	ŘÍJEN 2024
		zakázka:	PROJEKTÉR STAVBY
		měřítko:	1:50
	ELEKTROINSTALACE 1.NP - SEVERNÍ KŘÍDLO	část dokumentace:	Elektro
		číslo paré:	D.1.4.3.06