



SO 04
TĚLOCVIČNA, VSTUPY, TECH. ZÁZEMÍ

- DVOUZÁSLUHA 2xRJ45
PRO NÁPOJENÍ LAN, WIFI AP – 2xUTP KABEL kat5e Z RACKU
KABELY VEST V TRUBKÁCH POD OMÍTKOU, V PODLAŽE, V PODHLÉDU
ŽÁSIKOVY KOORDINOVAT SE SILNOPROUDEM, RAMEČKY A KRABICE DODÁ SILNO
POŽÁRNÍ PARAMETRY KABELŽE – JDE FIB
- DVOUZÁSLUHA 2xRJ45, PRO NÁPOJENÍ CCTV KAMERY
KAMERA S PRÍSVITEM, S VIDEOANALÝZOU, MASKOVÁNÍ PRIVÁTNÍ ZÓN
KABELY VEST V TRUBKÁCH POD OMÍTKOU, V PODLAŽE
POŽÁRNÍ PARAMETRY KABELŽE – JDE FIB
- IP INTERKOM+INTEGROVANÁ KAMERA+TLAČÍTKOVÉ TABLO
ROZVOD PROVEDEN SYSTÉMOVÝM BUS KABELM
- IP VIDEOINTERKOM – NÁSTĚNNÝ TABLET AUDIO+VIDEO,
KOMUNIKACE S VCHODEM, BUS ŘEŠENÍ
- SBĚRNICOVÁ EZS
POHYBOVÝ DETEKTOR
- SBĚRNICOVÁ EZS
OVLÁDACÍ KLÁVESNICE SYSTÉMU EZS
SYSTÉM BUDE ALTERNATIVNĚ OVLÁDÁN SMARTPHONEM
- SBĚRNICOVÁ EZS
DETEKTOR KOUŘE (POŽÁRU)
- DVOUSYSTÉMOVÝ REPRODUKTOR, DO 2x6W
ROZVOD KABELM 4x1,5
- OPTIKA– KABEL 12vl. SM
PROPOJENÍ Z RJ DO RACKŮ R2, R3, R4, R5
- RS.2.23,24 ČÍSLOVÁNÍ DVOUZÁSLUVEK:
R5 DATOVÝ ROZVADEČ R5
2.NP
.23,24 PORT 2.23,24

název interj. projektu:		ING. KAREL ALEXA		vypracoval:		ING. KAREL ALEXA	
odpovědný projektant:		Město Tisnov		místo stavy:		ZŠ Smíškova	
stavebník:		nám. Míru 111, 666 19 Tisnov				Smíškova 840, 666 01 Tisnov	
název objek:		ZŠ SMÍŠKOVA, TÍŠNOV - Modernizace elektroinstalace		datum:		BŘEZEN 2024	
a slaboproudých rozvodů		D.1.4.4 - Slaboproudá elektrotechnika		stupeň:		PROVÁDĚNÍ STAVBY	
				mřítko:		1:100	
				číslo dokumentu:		číslo par:	

PŮDORYS 1.PP

D.1.4.4.02