




RB—R1


ROZVODNICE PRO MODULOVÉ PŘÍSTROJE
54 MODULŮ
ZAPUŠTĚNÁ
3x18TE s dvířky
RAL 9010 IP30
PŘÍVOD KABELÉM SHORA
VÝVODY KABELY NAHORU

OCHRANA DLE ČSN 332000–4–41 v platném znění
POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ TŘÍDY IZOLACE II
ROZVODNÁ SOUSTAVA
3 NPE AC 400 V / TN–S

REVIZE

ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚNY
01		
02		
03		

INVESTOR	Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. Králova 1742, 666 01 Tišnov			GENERÁLNÍ PROJEKTANT CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032 429 19
PROJEKT	CSS Tišnov - objekt B, částečná rekonstrukce			 CERGOENERGY STUDIE A PROJEKCE TZB projekce@cergo.cz
OBJEKT - ČÁST	SO 03 Objekt B			ZAKÁZKA ČÍSLO 255Z003
PROFESE - UCELENÁ ČÁST				PROJEKTANT UCELENÉ ČÁSTI
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
STUPEŇ DOKUMENTACE :		DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		CERGO ENERGY s.r.o. Horní Lhota 127 678 01 Blansko IČ: 032 429 19
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		LIBOR VOZÁR		
KONTROLOVAL :		ING. MICHAL JETELINA		
VYPRACOVAL :		PAVEL VYPLAŠIL		
NÁZEV VÝKRESU :				
Rozvaděč RB-R1				
ČÍSLO DOKUMENTU	MĚŘÍTKO	REVIZE	DATUM	
D.1.2.5.3		00	2025-05	



CSS Tišnov pavilon B

ROZVADĚČ RB-R1

LIST č.1/2

