

Vysvětlení zadávací dokumentace

veřejná zakázka

„Stavební úpravy a modernizace provozu kuchyně ZŠ Tišnov, nám. 28 října 1708“

Identifikační údaje o zadavateli

Název:	Město Tišnov
Sídlo:	náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ:	002 82 707
zastoupené:	Ing. Zbyňkem Košťálem, referentem OIPP
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

v souladu se ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotazy od uchazeče ze dne 11. 1. 2019:

1) Soupis stavebních prací SO 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA (SO.01.1 MODERNIZACE KUCHYNĚ - ROZPOČET/VV) obsahuje položku č. 41 Protipožární utěsnění stropních, stěnových prostupů a spár (MJ - kompl, počet MJ - 1,0000). Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedené položky.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o splnění požárních požadavků projektu na prostupy kabeláže a potrubí stavebními konstrukcemi. Rozsah je nutný nastudovat z profesních částí projektu. Oceňujte zde utěsnění prostupu plynovodního potrubí stropem protipožárním tmelem, stejně tak protipožární utěsnění prostupů vodovodního potrubí stropem. (dimenze prvků, viz. D_1_4_tehnika_prostredi_staveb).

2) Soupis stavebních prací SO 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA (SO.01.1 MODERNIZACE KUCHYNĚ - ROZPOČET/VV) obsahuje položku č. 42 Protipožární utěsnění prostupů a spár dle PBŘ stavby (MJ - soubor, počet MJ - 1,0000). Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedené

položky.

Odpověď zadavatele:

jedná se o splnění požárních požadavků na spáry styků veškerých stavebních konstrukcí a stavebních prvků. Rozsah je nutný nastudovat z PBŘ (POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ) v koordinaci se stavebním a konstrukčním řešením.

3) Soupis stavebních prací SO 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA (SO.01.1 MODERNIZACE KUCHYNĚ – ROZPOČET/VV) obsahuje položku č. 134 Podíl přidružených výkonů (MJ - kompl, počet MJ - 1,0000). Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedené položky.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o ocenění přidružených odborných výkonů např. odborné odpojení elektřiny, vypuštění a ekologická likvidace oleje apod. Uchazeč ocení dle nastudování PD.

4) Soupis stavebních prací SO 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA (SO.01.1 MODERNIZACE KUCHYNĚ – ROZPOČET/VV) obsahuje položku č. 135 Zednické výpomoci HSV (MJ - kompl, počet MJ - 1,0000). Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedené položky.

Odpověď zadavatele:

Zednické výpomoci jsou obdobou přidružených výkonů, ale se zaměřením na stavební úpravy nutné a související s demontáží výtahu, např. vybourání otvoru, vysekání nosníků, uvedení stavebních konstrukcí po demontáži do původního požadovaného stavu.

5) Soupis stavebních prací SO 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA (SO.01.1 MODERNIZACE KUCHYNĚ – ROZPOČET/VV) obsahuje položku č. 148 Koordinační činnost (MJ - soubor, počet MJ - 1,0000). Žádáme o bližší specifikaci rozsahu prací výše uvedené položky.

Odpověď zadavatele:

Koordinační činnost – činnost generálního dodavatele stavby, zahrnuje veškeré náklady na zkoordinování svých subdodavatelů a jednotlivých profesí, tak aby plnil své termínové a obsahové závazky dle smlouvy s investorem. Uchazeč ocení dle svých potřeb a erudovaného odhadu z rozsahu poptávané akce.

V Tišnově dne 15. 1. 2019

.....

Ing. Zbyněk Košťál
referent Odboru investic a projektové podpory