


ŘEZ A - A



LEGENDA - F.2 INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

- 1 ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA TL. 200 MM
C30/37, PROSTŘEDÍ XC2, XD3, XF3
VÝZTUŽ HORNÍ POVRCH B500B; Ø12/100 PŘÍČNĚ; Ø12/150 PODÉLNĚ
VÝZTUŽ DOLNÍ POVRCH B500B; Ø12/150 V OBOU SMĚRECH
- 2 ŽELEZOBETONOVÉ STĚNY TL. 200 MM
C30/37, PROSTŘEDÍ XC2, XD3, XF3, XA1
VÝZTUŽ OBA POVRCHY B500B; Ø12/150 V OBOU SMĚRECH
- 3 ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 200 MM
C30/37, PROSTŘEDÍ XC2, XA1
VÝZTUŽ OBA POVRCHY B500B, Ø10/150 V OBOU SMĚRECH
- 4 PODKLADNÍ BETON C12/15 tl. 100 mm
- 5 HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 150 mm
- 6 LAPÁK TUKU 15NS o rozměrech 3660 x 2000 x 1800 mm (užitný objem 8,00m³)

BETON C 30/37 DLE ČSN EN 206
SMYKOVÁ VÝZTUŽ - KONSTRUKČNÍ, SPONY Ø6/250, 10 ks/m2
KRYTÍ c_{nom} = 50 MM

Odhad hmotnosti výztuže	ks	Průměr [mm]	Délka [m]	Hmotnost [kg]
Spony	375	6	0.25	21
Stěny	24	12	11.20	239
Stěny	150	12	2.00	266
Deska základ	46	10	2.40	68
Deska základ	30	10	3.60	67
Deska strop	58	12	2.40	124
Deska strop	30	12	3.60	96
Odpad, vazba rohů			5%	44
Celkem				930 kg

Vypracoval:	Marcela Skříčková	Marcela Skříčková autorizovaný technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz		
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková			
Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov			
Objednatel:	Město Tišnov			
Akce: Tišnov ZŠ nám. 28. října - odlučovač tuků z kuchyně: výměna		Paré č.	Datum:	04/2020
Část: D.2 Inženýrské stavební objekty SO 01 Výměna odlučovače tuků z kuchyně	Název přílohy: Odlučovač tuků - schéma výztuže		Měřítko:	1:25
			Formát:	2 x A4
			Stupeň:	DPS
			Číslo výkresu:	D.2-01-03