



ŘEZ A - A



PŮDORYS



LEGENDA - D.2 INŽENÝRSKÉ STAVEBNÍ OBJEKTY

- | | |
|--|---|
| 1 ŽELEZOBETON. STĚNY TL. 200mm Z BETONU C30/37, PROSTŘEDÍ XC2, XD3, XF3, XA1 | 6 IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI |
| 2 ŽELEZOBETON. DNO (DESKA) TL. 200mm Z BETONU C30/37, PROSTŘEDÍ XC2, XA1 | 7 KANALIZAČNÍ LITINOVÝ POKLOP únosnosti D400 o vnitřních rozměrech 0,60 x 0,60m. VČ. RÁMU |
| 3 ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA tl. 200mm, Z BETONU C30/37, PROSTŘEDÍ XC2, XD3, XF3 | 8 KOMÍNEK VSTUPNÍHO OTVORU Z BETONU C25/30 XC3 |
| 4 PODKLADNÍ BETON C12/15 tl. 100 mm | 9 HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP tl. 150 mm |
| 5 LAPÁK TUKU 15N8 o rozměrech 3660 x 2000 x 1800 mm (užitný objem 8,00m ³) | 10 ZÁSYK ŠTĚRKOPÍSKEM, hutnění po vrstvách max. 30cm |
| 5.1 PLASTOVÁ NÁDRŽ | 11 KONSTRUKCE VOZOVKY (viz. D.2-01-01, kap. 3) |
| 5.2 NÁTOKOVÁ ČÁST | |
| 5.A USAZOVACÍ PROSTOR | |
| 5.3 KALOVÁ ČÁST USAZOVACÍHO PROSTORU | |
| 5.B ODLUČOVACÍ PROSTOR | |
| 5.C ODLOUČENÍ TUKŮ A OLEJŮ NA HLADINĚ | |
| 5.D ODTOKOVÁ ŠACHTA | |
| 5.4 ODTOK VYČISTĚNÉ VODY DO KANALIZACE | |
| 5.E PACHOTĚSNÝ POKLOP | |

Vypracoval:	Marcela Skříčková	Marcela Skříčková autORIZOVANÝ technik ČKAIT Jiráskova 514, 666 01 Tišnov tel.: 723 104 072 e-mail: skrickova.m@seznam.cz
Zodpovědný projektant:	Marcela Skříčková	
Kraj: Jihomoravský	K. ú.: Tišnov	
Objednatel:	Město Tišnov	
Akce:	Tišnov ZŠ nám. 28. října - odlučovač tuků z kuchyně: výměna	Paré č.
Část:	D.2 Inženýrské stavební objekty SO 01 Výměna odlučovače tuků z kuchyně	
Název přílohy:	Odlučovač tuků - stavební část	
		Datum: 04/2020
		Měřítko: 1:25
		Formát: 3 x A4
		Stupeň: DPS
		Číslo výkresu: D.2-01-02