

Jarní 1116/50, 614 00 Brno
adresa pro doručování písemností:
Halouzškova 1763
666 01 Tišnov

Eva Wágnerová
Tomešova 1
602 00 Brno
ewa@volny.cz

Váš dopis, č.j.

Vyřizuje/tel. číslo
Kudláček/736 473 832

v Tišnově dne
06.09.2019

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a stavební řízení „**Park u MŠ Hony za Kukýrnou**“.

Jako smluvní správce veřejného osvětlení města Tišnova s předloženou projektovou dokumentací - Park u MŠ Hony za Kukýrnou souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

Provedením osobní kontroly sítí VO před záhozem jak původních, tak nově budovaných v místě prováděných výkopových prací. Tato kontrola bude zapsána ve stavebním deníku předmětné stavby jako vyhovující a bez závad. Bez tohoto odsouhlasení neumožníme vydání kolaudačního rozhodnutí. Kontrolu před záhozem je nutné objednat u naší společnosti minimálně 3 pracovní dny předem.

Upozorňujeme na skutečnost, že v rámci výstavby nového veřejného osvětlení nesmí být použito kabelových spojek. Silové kabely budou typu CYKY-J a budou ukončeny ve stožárech ve svorkovnicích, v rozpojovacích a zapínacích skříních vždy smršťovacími koncovkami a popisným štítkem kabelu. Veškeré kabely budou po celé trase uloženy v kabelových chráničkách Kopoflex v příslušné hloubce (uložení dle ČSN 73 6005 Příloha B) dle charakteru dané plochy (travnatá plocha, jezdecká plocha).

Ve stožárech požadujeme použít svorkovnic GURO EKM 2035 do průřezu vodičů 10mm² a v případě většího průřezu vodičů svorkovnice typu SR 48x-25 Z/Cu, IP20.

Stožáry požadujeme umístit min. 50cm od obruby (vzdálenost líce stožáru od líce obruby). Nelze-li toto splnit (např. stožár umístěný v parkovací ploše ve stejné niveletě s jezdeckou plochou), nutno použít ocelových stožárových zábran jako mechanické ochrany stožáru před poškozením.

Tel. číslo: 549 438 215
Fax: 549 438 220
www: www.jicom.cz
e-mail: kudlacek@jicom.cz

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
č.úctu: 17731803/0300
Firma je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 11 604.

IČ: 49432095
DIČ: CZ49432095

Svítidla budou použita v LED provedení sadového typu, barvě dle stožáru, kuželového tvaru a budou instalována s příslušnou vyzařovací optikou a výkonem dle světelně technického výpočtu, jenž je součástí PD. Požadujeme teplotu chromatičnosti 2 700K. Budou instalována na sadovém kuželovém stožáru AZTECA 5/60 typ Tišnov v žár.zinku s povrchovou úpravou RAL 7043.

Jako správce požadujeme před realizací předložení vzorků všech použitých materiálů k odsouhlasení.

Respektujte ochranné pásmo kabelů a stožárů veřejného osvětlení, které činí minimálně 60 cm od osy stožáru a kabelů (30cm minimálně od hrany stožárového základu). V ochranném pásmu nesmí být zřizovány pevné stavby a ploty.

Vysazovaná veřejná zeleň nesmí zastiňovat veřejné osvětlení ani ve vzrostlém stavu. Zeleň nesmí být vysazována nad kabelovou trasou minimálně 1,5 metru od osy kabelových rozvodů veřejného osvětlení.

Kontakt pro objednávky a hlášení: dvoracek@jicom.cz, kudlacek@jicom.cz
Technik JICOM pro VO Tišnov: pan Roman Dvořáček, 739/018 667

Toto naše vyjádření se týká pouze oblasti veřejného osvětlení a nelze je považovat za stanovisko města Tišnova v jiných oblastí (chodníky, komunikace aj.)

Toto naše vyjádření má platnost po dobu jednoho roku.

S pozdravem

Pavel Kudláček
vedoucí obch.oddělení
a specialista pro veřejné osvětlení

JICOM, spol. s r.o. ①

Jarní 1116/50 Brno

provozovna: Hlavenkova 1762 Tišnov

IČO: 4

5

K

Tel.číslo: 549 438 215
Fax: 549 438 220
www: www.jicom.cz
e-mail: kudlacek@jicom.cz

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
č.účtu: 17731803/0300
Firma je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 11 604.

IČ: 49432095

DIČ: CZ49432095