



Vysvětlení zadávací dokumentace

veřejná zakázka

„Park u MŠ Hony za Kukýrnou, Tišnov“

Identifikační údaje o zadavateli

Název:	Město Tišnov
Sídlo:	náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ:	002 82 707
zastoupené:	Ing. Zbyňkem Košťálem, referentem OIPP
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Limit veřejné zakázky:	Podlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení,

v souladu se ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotazy od uchazeče ze dne 11. 6. 2020:

Prosíme o upřesnění položek s ozn. 767 sub.01-06 - mobiliář. V technické zprávě jsou vyobrazeny jen některé prvky bez rozměrů. Prosíme o konkrétní rozměry a vyobrazení všech jednotlivých prvků mobiliáře.

Odpověď zadavatele:

V TZ je toto znění k fotkám v příloze: "*Budou použity výrobky z akátového dřeva / v typových prvcích kovová pevná kostra a sedací rošt s opěradlem akátové dřevo/.*"

Důležité je, že nejde o atypy, ale běžné výrobky, bez barevných nátěrů, v přírodním tónu dřeva. Velikost klasická pro lavice, rozměr od 1650 do 1806 mm délky, šíře včetně opěradla cca 650 mm / typové výrobky se pohybují v tomto rozmezí většinou. Velikost stolu bývá vždy řešena v závislosti s délkou lavice, bude úměrná velikosti lavice. Např. při délce lavice 1806 mm, bude stůl do cca 1600 mm. atd. Parková křesla jsou zkrácené lavice vybraného typu, obvyklý rozměr je cca 650 x 600 mm. Jsou s opěradly, dtto lavice. U křesel je možné použít výrobky s područkami, ale není to nutné.

Lavice L2 - liniová, je dřevěný trám, velikost je vypsána v PD 2000 x 400 x 400, počítá se s osazením na ocelové nízké prvky v betonových patkách tak, aby trám neležel na zemi, ale

levitoval cca 50 mm nad betonovým povrchem. Opět bez povrchových nátěrů, jen ošetření proti houbové infekci přírodním olejem.

Nechtěli bychom přesnými rozměry předjímat jen určitý výrobek. prioritně jde o kvalitu a stabilitu prvků. Je potřeba počítat se zabudováním mobiliářových prvků do betonových plošek. Počítáme s vyzorkováním mobiliáře před objednáním dodavatelem, odsouhlasením vzorku investorem i AD.

V Tišnově dne 12. 6. 2020

.....

Ing. Zbyněk Košťál v.r.

referent Odboru investic a projektové podpory