



OK SLOUPY, BK STĚNY – TVAR
SCHÉMA UMÍSTĚNÍ OCELOVÝCH SLOUPŮ A ŽB STĚNY
PŮDORYS
M 1:150



ŘEZ B-B'
(ŘEZ ŽB NADPRAŽÍM)
M 1:50



OZN.	DIMENZE	BM	POČET (ks)
U1.1	U-Schale 125	1,125	1
U2.1	U-Schale 250	2,0	3
U2.2	U-Schale 250	1,5	1
U2.3	U-Schale 250	1,38	1
U2.4	U-Schale 250	1,75	1
U2.5	U-Schale 250	1,365	1

OZN.	DIMENZE	BM	TÍHA NA 1BM (KG/BM)	CELKOVÁ HMOTNOST (KG)
01	TR 168/10	11,5	39,0	448,5
02	JA 140x60x6.0	75	16,474	1235,6
03	P10/300	0,6	23,550	14,1
04	P10/240	5,5	18,840	103,6
HMOTNOST CELKEM (KG)				1802
HMOTNOST CELKEM S REZERVOU 20 % (KG)				2162

OZN.	DIMENZE	DĚLKA	POČET (KS)
06	ø16	0,2	52

OCELOVÉ SLOUPKY: TR 168/10
JA 140/60/6 S235
KONSTRUKČNÍ OCEL S235
TŘÍDA PROVEDITELNOSTI EXC 2 DLE ČSN EN ISO 1090-1
POŽÁRNÍ ODOLNOST 15 MINUT (SKUTEČNÁ ODOLNOST MIN. R 15 MINUT; POŽADAVEK II. SPB V NADZEMNÍM PODLAŽÍ R 30 MINUT)
PRUTY VĚNCE SVAŘIT S KOTEVNÍMI ŽELEZY

ANTIKOROZNÍ OCHRANA: NÁTĚR (STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY ATMOSFÉRY C3 DLE ČSN EN ISO 12944-2)

POZNÁMKA:
-NÁVRH DLE: ČSN EN 1992-1-1
-VEŠKERÉ STAVEBNÍ UPRAVY (PROSTUPY, DRAŽKY...) ZKOORDINOVAT S VYBRANÝMI DODAVATELI PROFESÍ
-PŘÍPADNĚ NOVÉ ÚPRAVY NUTNO KONZULTOVAT SE STATIKEM V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU.
-GEOMETRICKÉ TOLERANCE DLE ČSN EN 13670, VČETNĚ PŘÍLOH G
-NEJEDNÁ SE O DÍLENSKOU DOKUMENTACI
-V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ KONTAKTUJTE STATIKA
OK SLOUPY BUDOU OSAZENY AŽ PO BETONÁŽI ŽB DESKY A ČÁSTEČNĚMU ODSTOJKOVÁNÍ. MONTÁŽ BUDE PROVEDENA S TOLERANCÍ ±0,0 mm TAK, ŽE OCELOVÉ SLOUPY BUDOU PŘIVAŘENY KE KOTEVNÍM DESKÁM, KTERÉ BUDOU PŘEDEM ZABETONOVÁNY. K OSAZOVÁNÍ NUTNO PŘIZVAT GEODETA.

Označení	Datum	Popis změny	Vypracoval
REVIZE			

GENERÁLNÍ PROJEKTANT Ing. arch. Pavel Jura M: +420 777 877 001 e-mail: pavel.jura@post.cz		PROJEKTANT ČÁSTI PD JP Statika, s.r.o. Žižkova 5, 602 00, Brno tel: 541 217 199 e-mail: info@statika-brno.cz		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
INVESTOR MĚSTO TIŠNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Václav Příkryl			
		VYPRACOVAL Ing. Marek Jirásek			
ČÁST PD Stavebně konstrukční část				DATUM 12/2018	PARÉ
NÁZEV STAVBY SMUTEČNÍ SÍŇ NA NOVÉM HŘBITOVĚ V TIŠNOVĚ KRAJ JIHO-MORAVSKÝ, MĚSTO TIŠNOV, K.Ú. TIŠNOV, P.Č. 1089/3				STUPEŇ PD DPS	
OBJEKT				ČÍSLO ZAKÁZKY -	
NÁZEV PŘÍLOHY OK SLOUPY, BK STĚNY - TVAR				MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO PŘÍLOHY D.1.2.2-T-02

