

JICOM[®], spol. s r. o.

Jarní 898/50, 614 00 Brno
adresa pro doručování písemností:
Halouzкова 1763/140
666 01 Tišnov

Ing. arch. Pavel Steuer
JURA ET CONSORTES

pavelsteuer@seznam.cz

Váš dopis, č.j.

Vyřizuje/tel. číslo
Kudláček/549 438 213

v Tišnově dne
15.3.2018

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení
„Smuteční síň na Novém hřbitově v Tišnově“

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení na stavbu **„Smuteční síň na Novém hřbitově v Tišnově“** souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

Před započítáním prací je stavebník povinen objednat u naší společnosti vytýčení sítí VO a to minimálně 5 prac.dnů před zahájením prací.

Provedením osobní kontroly sítí VO před záhozem jak původních, tak nově budovaných v místě prováděných výkopových prací. Tato kontrola bude zapsána ve stavebním deníku předmětné stavby jako vyhovující a bez závad. Bez tohoto odsouhlasení neumožníme vydání kolaudačního rozhodnutí. Kontrolu před záhozem je nutné objednat u naší společnosti minimálně 3 pracovní dny předem.

Upozorňujeme na skutečnost, že v rámci výstavby nového veřejného osvětlení nesmí být použito kabelových spojek. Silové kabely budou typu CYKY-J a budou ukončeny ve stožárech ve svorkovnicích, v rozpojovacích a zapínacích skříních vždy smršťovacími koncovkami a popisným štítkem kabelu. Veškeré kabely budou po celé trase uloženy v kabelových chráničkách Kopoflex. V místě kde budou uloženy pod schodišti bude ochrana kabelů doplněna betonovými žlaby TK2 s uložením 120cm pod povrchem.

Stožáry budou žárově zinkované kuželové s povrchovou úpravou RAL dle barvy svítidla.

Ve stožárech požadujeme použít svorkovnic GURO EKM 2035 do průřezu vodičů 10mm² a v případě většího průřezu vodičů svorkovnice typu SR 48x-25 Z/Cu, IP20.

Stožáry požadujeme umístit min. 50cm od obruby (vzdálenost líce stožáru od líce obruby). Nelze-li toto splnit, nutno použít ocelových stožárových zábran jako mechanické ochrany stožáru před poškozením.

Svítidla budou použita sadová v LED provedení v souladu se světelně technickým výpočtem, jenž je jako příloha součástí tohoto vyjádření.

Tel.číslo: 549 438 215
Fax: 549 438 220
www: www.jicom.cz
e-mail: kudlacek@jicom.cz

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
č.úctu: XXXXXXXXXX
Firma je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 11 604.

IČ: 49432095
DIČ: CZ49432095

Stožáry, kabely a zařízení veřejného osvětlení doporučujeme zbudovat na veřejných pozemcích a komunikacích, volně dostupných pro obsluhu a údržbu. **V případě uložení do neveřejných, resp. Soukromých pozemků je nutné tyto pozemky zatížit bezúplatným věcným břemenem ve prospěch budoucího vlastníka veřejného osvětlení.** Případné oplocení pozemků a drobné stavby musí být budovány ve vzdálenosti minimálně 60 cm od trasy kabelů a hrany stožárových základů.

Bude-li v předmětné oblasti vysazována veřejná zeleň, pak při návrhu jejího a při návrhu umístění sloupů veřejného osvětlení uvažujte v budoucnu vzrostlou zeleň, která nesmí zastiňovat veřejné osvětlení. Zeleň nesmí být vysazována nad kabelovou trasou. Při návrhu výsadby nových stromů požadujeme respektovat požadavek na jejich umístění a to v minimální vzdálenosti 3 metry od jednotlivých světelných míst a minimálně 1,5 metru od osy kabelových rozvodů veřejného osvětlení. Veřejné osvětlení je nutno navrhnout z hlediska umístění i vzhledem k zeleni stávající, ponechané.

Podklady stávajícího stavu veřejného osvětlení Vám poskytne GIS města Tišnova.

Kontakt pro objednávky a hlášení: dvoracek@jicom.cz, kudlacek@jicom.cz
Technik JICOM pro VO Tišnov: pan Roman Dvořáček, 739/018 667


Toto naše vyjádření se týká pouze oblasti veřejného osvětlení a nelze je považovat za stanovisko města Tišnova v jiných oblastech (chodníky, komunikace aj.)

Toto naše vyjádření má platnost po dobu jednoho roku.

S pozdravem

Pavel Kudláček
Vedoucí obch.oddělení


JICOM, spol. s r.o. ☺
Jarní 898/50 Brno
provozovna: Hala, ul. Hala 898/50 Brno



Přílohy:

Č.1 Světelně technický výpočet, ing. Aleš Hlaváček, ze dne 12.3.2018

Tel.číslo: 549 438 215
Fax: 549 438 220
www: www.jicom.cz
e-mail: kudlacek@jicom.cz

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s.
č.účtu: 
Firma je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 11 604.

IČ: 49432095
DIČ: CZ49432095