

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ
JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO**

Číslo jednací: KHSJM 10893/2020/BO/HOK
Spisová značka: S-KHSJM 00097/2020
Č.j. odesílatele: -

Vyřizuje: Ivana Klimešová
tel: 545 113 061
e-mail: ivana.klimesova@khsbrno.cz

Datovou zprávou

Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
Rajhradská 736/12
619 00 BRNO
ID datové schránky: yjb7k55

V Brně dne 9. března 2020

**Tišnov, k. ú. Tišnov p. č. 2401/2 – „Prodloužení ulice Wagnerova – II. etapa“ –
závazné stanovisko pro vydání kolaudačního souhlasu**

Na základě podání společnosti Tomáš Dvořák architekti s.r.o., Rajhradská 736/12, 619 00 Brno, která zastupuje na základě předložené plné moci stavebníka – EVVA spol. s.r.o., V Bokách II č. 11, 152 00 Praha 5 Hlubočepy, ze dne 25. 2. 2020, posoudila Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně (dále jen „KHS JmK“) jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) a § 4 odst. (2) písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), doklady pro vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Prodloužení ulice Wagnerova – II. etapa“ na pozemku p. č. 2401/2 v k. ú. Tišnov.

Po zhodnocení souladu předložených dokladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS JmK pro vydání kolaudačního souhlasu podle zákona č. 183/2006 Sb. toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o:

S užíváním stavby „Prodloužení ulice Wagnerova – II. etapa“ na pozemku p. č. 2401/2 v k. ú. Tišnov se

s o u h l a s í.

Odůvodnění:

KHS JmK se ke stavbě „Prodloužení ulice Wagnerova – II. etapa“ vyjadřovala dne 26. 10. 2011 podmíněným souhlasným závazným stanoviskem k projektové dokumentaci pro stavební povolení (č. j.: KHSJM 44416/2011/BM/HOK).

KHS JmK byly doručeny následující dokumenty:

Doklady o tom, že k rozvodu vody byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 1 výše uvedeného podmíněného souhlasného závazného stanoviska byla splněna.

Protokol o zkouškách č. 2163/BP1/20 ze dne 21. 2. 2020, který vypracovala společnost VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno. Rozbor pitné vody byl proveden v rozsahu krácený rozbor, místo odběru: Tišnov – hydrant u domu č. 830 k. ú. Tišnov. Z protokolu vyplývá, že vzorek vody vyhověl v analyzovaných ukazatelích limitním hodnotám

vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 2 výše uvedeného podmíněného souhlasného závazného stanoviska byla splněna.

Na základě uvedených skutečností a po zhodnocení zdravotních rizik mohlo být vydáno souhlasné závazné stanovisko k užívání stavby.

(podepsáno elektronicky)
Ing. Veronika Jurečková
vedoucí oddělení
hygieny obecné a komunální
pracoviště Brno – venkov

Rozdělovník:

1. Tomáš Dvořák architekti s.r.o., Rajhradská 736/12, 619 00 BRNO, ID datové schránky: yjb7k55
2. KHS JmK – spis