

V Brně dne: 28.11.2019
Číslo jednací: 19/005238
Vaše číslo jednací: 11/001044
Platnost tohoto vyjádření končí dne: 27. 11. 2021
Vyřizuje:
Zdeněk Sýkora
sykora@itself.cz
+420533383342

Žadatel:
Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
Ing. arch. Klára Kuklínková
Rajhradská 736/12
61900 Brno

Věc: Vyjádření ke sloučenému územnímu a stavebnímu povolení stavby

Prodloužení ulice Wagnerova - II. Etapa

Katastrální území: Tišnov

Investor: Město Tišnov

Firma **itself s.r.o.** Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s výše uvedenou akcí, kterou dojde k dotčení podzemní kabelové sítě elektronických komunikací v našem majetku (dále jen SEK-ITSELF). V lokalitě předmětné stavby je navržena stranová překládka kabelu SEK-ITSELF.

Požadujeme:

1. Zařízení SEK-ITSELF je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů, křížení a souběhy inženýrských sítí zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005; v místech dotčení trasy SEK-ITSELF do projektové dokumentace zpracovat způsob ochrany kabelů.
2. **Před zahájením zemních prací** v ochranném pásmu SEK-ITSELF zkontaktujte zástupce fy **itself s.r.o. - p. Růžička**, tel.: **602 711 518**, e-mail: vytyceni@itself.cz, který provede vytyčení tras SEK-ITSELF. Vytyčení je třeba objednat 14 dní předem!
3. Veškeré zemní práce prováděné v ochranném pásmu SEK-ITSELF (blíže než 1,5 m od kabelu) provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení SEK-ITSELF, v ochranném pásmu SEK-ITSELF dbát zvýšené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodně zajistit), aby nedošlo k poškození kabelů pohybem těžké techniky, apod.
4. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu, nesnižovat nebo nezvyšovat krytí kabelů mimo toleranci danou prostorovou normou ČSN 73 6005.
5. Po případném odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
6. Překládka a ochrana kabelu SEK-ITSELF bude provedena na náklady investora stavby a ve spolupráci s pracovníky Servisního střediska **itself s.r.o.** Brno - tel.: 533 383 363.
7. V místech zřízení zpevněných ploch (vozovka, vjezdy, parkovací stání, apod.), nad trasou SEK-ITSELF, zabezpečit ochranu kabelů - kabely uložit do chráničky; v případě realizace nerozebíratelných povrchů nad trasou SEK-ITSELF kabely uložit do chráničky a založit rezervní chráničku s dostatečným přesahem za zpevněnou plochu (spolupráce se Servisním střediskem **itself s.r.o.** Brno).
8. Křížení inž. sítí s trasou SEK-ITSELF realizovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005, sítě v místech křížení uložit do chráničky. Při křížení SEK-ITSELF spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (natažení), lože kabelů SEK-ITSELF před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
9. Před opětovným zasypáním trasy SEK-ITSELF vyžadujeme účast zástupce fy **itself s.r.o.** (p. Růžička), který zkontroluje, zda nejsou kabely mechanicky poškozeny a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (vystaví kontrolní protokol).
10. Pokud dojde při stavbě k poškození SEK-ITSELF, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit Dohledovému centru **itself s.r.o.** - tel.: 533 383 383.
11. Po realizaci stavby dodat fy **itself s.r.o.** geodetické zaměření nového stavu sítě SEK-ITSELF - kontaktní osoba: p. Svobodová - e-mail: svobodova@itself.cz.

Přílohy: přehledová situace - zájmové území stavby vyznačené žadatelem, přehledová situace se zákresem tras
SEK-ITSELF

Příloha k Vyjádření č.j. 19/005238
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

