

## Vysvětlení zadávací dokumentace

veřejná zakázka

### „Stavební úpravy a modernizace provozu kuchyně ZŠ Tišnov, nám. 28 října 1708“

Identifikační údaje o zadavateli

Název:	<b>Město Tišnov</b>
Sídlo:	náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ:	002 82 707
zastoupené:	Ing. Zbyňkem Košťálem, referentem OIPP
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 ZZVZ

### Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení,

v souladu se ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

#### **Dotaz od uchazeče ze dne 29. 1. 2019:**

Dotaz na položky v příloze D.2.1. Gastro úpravy a zařízení – výkaz výměr.

V popisu zařízení je u několika položek uveden požadavek na katalogový list výrobku, včetně technického listu ověřeného výrobcem stroje, se specifikovanými parametry.

Jak si zadavatel představuje technický list ověřený výrobcem? Prosím o vysvětlení, výrobci standardně neposkytují „ověřené“ technické listy. Je adekvátním dokumentem technický či katalogový list vydaný výrobcem?

Dále žádáme o úpravu technické specifikace u položky B04a Mycí stroj a položky K03a Myčka černého nádobí, v obou případech je v popisu zařízení uveden parametr , který splňuje pouze 1 výrobek na trhu a to považujeme za diskriminační. Uváděné hodnoty a funkce jsou úzce vymezené a stanovené tak, že určitým dodavatelům zaručují konkurenční výhodu. Žádáme, aby v zadávacích podmínkách byla upravena kritéria tak, aby bylo možné nabídnout výrobek kvalitativně i technicky obdobných parametrů bez označení - u položky B04a Mycí stroj verze Energy a u položky K03a Myčka černého nádobí bez označení funkce předmytí turbozyme.

**Odpověď zadavatele:**

Ano, adekvátním dokumentem může být technický list vydaný výrobcem.

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, jedná se o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie nebo materiálu a zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně obdobných nebo lepších řešení. Tato skutečnost byla i uvedena v textové části zadávací dokumentace v odst. 10.2, str. 17. A tímto se řídíte i při oceňování položek z oddílu D.2.1. Gastro úpravy a zařízení.

**Dotaz od jiného uchazeče ze dne 29. 1. 2019:**

Prosíme o upřesnění položky "F04b Základní sada košů a příslušenství k VCC 311 L a příslušenství". O které příslušenství v základní sadě se bude konkrétně jednat? Prosíme o upřesnění alespoň typu a počtu košů.

Jde o tuto položku:

F04b Základní sada košů a příslušenství k VCC 311 L a příslušenství.

**Odpověď zadavatele:**

Příslušenstvím pro položku F04b Základní sada košů a příslušenství k VCC 311 L a příslušenství je myšleno: 1x rameno pro zvedací a spouštěcí automatiku, 3x varný koš, 1x špachtle, 3x rošt na dno pánve, 1x síto.

V Tišnově dne 30. 1. 2019

.....

Ing. Zbyněk Košťál

referent Odboru investic a projektové podpory