



SÍLOVÁ NAPÁJECÍ SÍŤ
3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C
3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S

OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ DOPLŇUJÍCÍM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

VNĚJŠÍ VLIVY
JSOU URČENY DLE ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

POZNÁMKA
SCHÉMATICKÉ ZNAČKY PRVKŮ EL. INSTALACE, KVŮLI PŘEHLEDNOSTI, NEODPOVÍDAJÍ MĚŘÍTKU
STAVEBNÍ ČÁST A VZT, ÚT A ZTI JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ

KRESLIL	PROJEKTANT	SCHVÁLIL
ONDŘEJ MAZAL	ONDŘEJ MAZAL	ONDŘEJ MAZAL
STAVEBNÍK: MĚSTO TIŠNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV		
MÍSTO: TIŠNOV, NÁM. 28 ŘÍJNA 1708		
STAVBA: REKONSTRUKCE TĚLOCVICHEN NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE TIŠNOV, NÁM. 28 ŘÍJNA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORG.		
ČÁST:	D.2 ELEKTRO	
OBSAH:	INSTALAČNÍ VÝKRES - 1. PP	

<div>DELANTE</div> <div>DELANTE s.r.o., IČ: 07125836 Nikolčice 265, 691 71 Nikolčice e-mail: info@delante.cz, mob.: +420 728 021 541 www.delante.cz</div>		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO DELANTE: 2010EL.TI		
ARCHIVNÍ ČÍSLO: -		
DATUM: 11/2020		
FORMÁT: A3		
STUPEŇ PD: DPS		MĚŘÍTKO: 1:00 Č. VÝKRESU: 21