

# MĚSTO TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

---

Odbor investic a projektové podpory

## Vysvětlení zadávací dokumentace

veřejná zakázka

### **„Revitalizace bytového domu Na Mlékárně č. p. 795 v Tišnově – I. etapa“**

Identifikační údaje o zadavateli

Název: Město Tišnov  
Sídlo: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov  
IČ: 002 82 707  
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce  
Limit veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka  
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ

#### **Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

Vážení,  
v souladu se ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.

#### **Dotazy od uchazeče ze dne 23. 9. 2021:**

##### **Dotaz č. 1:**

V některých položkách je uvedeno nulové množství. Chápeme správně, že práce uvedené v těchto položkách se nebudou provádět?

##### **Odpověď zadavatele:**

Položky č. 75, 76 a 189 budou prováděny, bylo doplněno množství v soupisu prací. Položka č. 44 prováděna nebude a ze soupisu prací byla vypuštěna.

V soupisu prací bylo upraveno:

- v listu Střecha pol., díl 765 – množství u položky č. 75, č. 76
- v listu SO01 Stavební pol., díl 783 – množství u položky č. 189
- v listu SO01 Stavební pol., díl 63 – položka č. 44 byla odstraněna

Vzhledem ke změnám v soupisu prací je součástí této dodatečné informace opravený soupis prací (s názvem: BD 795 I etapa VV doplnění 2021\_9\_24). Prosíme, abyste při naceňování použili tento opravený soupis prací místo toho, který byl do zadávací dokumentace vložen původně.

**Dotaz č. 2:**

Jaké práce obsahuje položka č. 23 stavební části: „Úprava sprchového koutu v podlaze“?

**Odpověď zadavatele:**

Položka 23 - Úprava sprchového koutu – jedná se o příplatek pro práce spojené s úpravou sprchového koutu, který je zapustěný do podlahy - spádování podkladu, příplatek za provádění stěrkové hydroizolace , zapracování liniové vpusti , příplatek za práce obkladače.

**Dotaz č. 3:**

Co je předmětem úpravy komínů pro VZT?

132	733-1	Vyčištění komínů a jejich úprava pro potřeby VZT	kpl	1,00000
-----	-------	--	-----	---------

**Odpověď zadavatele:**

Stávající komínové průduchy se musí vyčistit od dehtu a zbytků spalin. Průduchy budou využity pro VZT, proto je třeba případně upravit dimenzi průduchu pro potřeby nového potrubí VZT. Potrubí je ve specifikaci VZT.

V Tišnově dne 24. 9. 2021

.....

Bc. Vojtěch Kinc v.r.  
referent Odboru investic a projektové podpory