



VÝVOD	HDV
ZAŘÍZENÍ	HDS
KABEL	3x50+35
MÍSTNOST	VCHOD A VCHOD B

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB	RB	SPOL.SPOTŘEBA
CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	CYKY-J 5x6	
BYT A10	BYT A11	BYT A12	BYT A13	BYT A14	BYT A15	BYT A16	BYT A17	BYT A18	BYT A19	SPOLEČNÉ PROSTORY

HLAVNÍ VYPÍNAČ BUDE SLOUŽIT JAKO TOTAL STOP
NA VYPÍNAČI A NA DVEŘÍCH ROZVADĚČE BUDE NAPSÁNO
"TOTAL STOP - VYPNI JEN V NEBEZPEČÍ"

ČÁST RE – PŘÍVOD, ELEKTROMĚRY

RE+RS

Navrhl / Designer:
DAVID SUROVEC

Číslo zak. / Order No.:

Arch. číslo / Archive No.:
D2.4.6

Číslo výkr. / Dwg No.:
6

List / Sheet
3