

VÝKRES 1.NP - ELEKTROINSTALACE

byt č.1

byt č.2

byt č.3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
Číslo	Byt	Název	Plocha [m²]
1.51		CHODBA	24,89
1.52		SKLEP	2,76
1.53		SKLEP	2,81
1.61	byt č.10	CHODBA	2,61
1.62		WC	1,24
1.63		OBÝVACÍ POKOJ + KK	12,29
1.64		KOUPELNA	2,69
1.71	byt č.11	CHODBA	2,48
1.72		WC	1,19
1.73		OBÝVACÍ POKOJ + KK	9,8
1.74		KOUPELNA	3,23
1.81	byt č.12	CHODBA	1,79
1.82		WC	1,17
1.83		OBÝVACÍ POKOJ + KK	22,33
1.84		KOUPELNA	3,27
1.91	byt č.13	CHODBA	3,3
1.92		WC	1,55
1.93		OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,33
1.94		KOUPELNA	3,18

LEGENDA ZNAČEK

- ROZVADĚČ
- VÝVOD PRO SVĚTLO STROPNÍ
- VÝVOD PRO SVĚTLO NÁSTĚNNÉ
- VEDENÍ SVĚTELNÉ KABEL CYKY 3X1,5
- VEDENÍ ZÁSUVKOVÉ KABEL CYKY 3X2,5
- JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ
- SÉRIOVÝ VYPÍNAČ
- OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- STŘÍDAVÝ VYPÍNAČ
- KŘÍŽOVÝ VYPÍNAČ
- DVOJZÁSUVKA
- JEDNOZÁSUVKA DO VÍCNÁSOBNÝCH RÁMEČKŮ
- VÝVOD 400V
- VÝVOD 230V
- VENTILÁTOR S DOBĚHEM
- ZVONKOVÉ TLAČÍTKO
- ZÁSUVKA 400V
- DOMÁCÍ TELEFON
- SVĚTLO S ČIDLEM - ANTIVANDAL
- TERMOSTAT PROPOJENÝ S HLAVICEM

POZNÁMKY

VÝŠKA VYPÍNAČŮ A ZÁSUVK NAD KUCHYŇSKOU LINKOU A PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ BUDE DLE UPŘESNĚNÍ INVESTORA.
VÝŠKA OSTATNÍCH VYPÍNAČŮ BUDE MIN. 1200MM OD ČISTÉ PODLAHY. VÝŠKA ZÁSUVK MIN. 200MM NAD ČISTOU PODLAHOU.
ZÁSUVKY U UMYVADEL BUDOU MIN. 1200MM SPODNÍ HRANOU OD ČISTÉ PODLAHY A NEJBLIŽE S HRANA ZÁSUVKY S HRANOU UMYVAOLA
VEDENÍ BUDE PROVEDENO POD OMÍTKOU, VE SKLADBĚ PODLAHY A V SDK KONSTRUKCÍCH.

SOUSTAVA: 3 PE+N stř. 50 Hz 400/230 TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím - samočinným odpojením od zdroje proudovým chráničem, doplňkovým pospojováním

LEGENDA SVĚTEL

- A - SVĚTLO LED S ČIDLEM POHYBU
- B - SVĚTLO LED S ČIDLEM POHYBU MIN IP44
- C - SVĚTLO LED PRŮMYŠLOVÉ - SKLEPNÍ
- D - SVĚTLO POD LINKU
- E - SVĚTLO KULATÉ - COMPOLUX S IP44
- F - SVĚTLO CHODBOVÉ - COMPOLUX

Zodpovědný projektant	Pavel Tóth	ČKAIT: 1006410			
Inženýr projektu	Ing. V. Dokládal				
Vypracoval	David Surovec				
Obec :	Tišnov	Okres :	Brno – venkov		
Investor:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov			Datum	06/2021
Akce	REVITALIZACE BD Na mlékárně č.p. 795			Formát	4 A4
S0 :				Stupeň	DPPS
				Zakázkové číslo	21–15
Část:	Elektroinstalace			Arch. číslo	
Příloha	PŮDORYS 1.NP – ELEKTROINSTALACE			Měřítko	č. výkresu
				1 : 50	D2.4.3