



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- K ZÁVĚSNÝ KLOZET, SEDÁTKO S POKLOPEM S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU, MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC S NÁDRŽKOU (UP320) h 112 cm, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO NA Dvě MNOŽSTVÍ VODY BÍLÉ PLASTOVÉ
- U UMYVADLO 550x420mm S OTVOREM PRO BATERII, ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH, PÁKOVÁ UMYVADLO STOJÁNKOVÁ BATERIE, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8, UMYVADLOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN32
- D DŘEZ NEREZ S ODKAPOVOU PLOCHOU, DŘEZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN50, PÁKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ, 2x ROHOVÝ VENTIL 1/2x3/8
- SP SPRCHOVÝ ODTOKOVÝ ŽLAB dl.1,1m S NEREZ.KRYTEM S ODTOKEM DN50, SPRCHOVÉ DVĚŘE DVOJITÉ Š.1200mm, SPRCHOVÁ BATERIE PÁKOVÁ 150mm, SPRCHOVÁ SADA HL405 PODOMÍTKOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN40/50 PRO PRAČKY A MYČKY
- Pr S PŘÍPOJENÍM ROZVODU VODY DN15, KRYCÍ DESKA 180X110MM
- VP PODLAHOVÁ VPUST DN50 SE SVISLÝM ODTOKEM
- VT VTOK (NÁLEVK) DN32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV
- OK KONDENZAČNÍ PODOMÍTKOVÝ SIFON DN32 SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU A KULIČKOU PRO SUCHÝ STAV
- VL STOJÍCÍ KERAMICKÁ VÝLETKA S PLASTOVOU MŘÍŽKOU, NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ 150MM, RAMINKO 300MM
- A VÝTOKOVÝ VENTIL VODA DN15 - 1/2" S NÁSTAVCEM NA HADICI
- H HYDRANTOVÝ SYSTÉM S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ DN25, DÉLKY 30m, minQ=0,3 l/s, 0,2 MPa

LEGENDA ČAR A ZNAČEK

- STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ VODOVOD
- VODOVOD-STUDENÁ VODA Sv
- VODOVOD-TEPLÁ VODA Tv
- VODOVOD-CIRKULACE Cv
- VODOVOD-POŽÁRNÍ VODA Pv
- S1 ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- D1 ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- V1 STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
- PV1 STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍHO VODOVODU
- KK KULOVÝ KOHOUT
- RV ROHOVÝ VENTIL
- ZK ZPĚTNÁ KLAČKA
- VK VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
- F FILTR
- TCV TERMOSTATICKÝ VENTIL CÍRKULACE
- V VODOMĚR
- D11 DNĚŽOVÁNÍ NÍZKOVÝ

±0,000 = 249,75

NÁZEV AKCE:	Revitalizace BD Na Mlékárně č.p. 795, Tišnov	ING. JAN FLIDR
OBJEKT:	SO 02 vstup 2	ZÁMEČKA 961/5, KURČIM 664 34
INVESTOR:	Město Tišnov, nám. míru 111, 666 19 Tišnov	tel. 602 255 687, jflidr@email.cz
UMÍSTĚNÍ STAVBY:	Na Mlékárně č.p. 795, 666 19 Tišnov, parcela č.834 v k.ú. TIŠNOV	ČKAIT 1004483 IČO 686 82 000
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Flidr	ZAK.Č.:
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Jan Flidr	2021-10
ČÁST:	ZT1	FORMÁT:
VÝKRES:	IZOMETRIE VODOVOD II.	6 x A4
		DATUM:
		06/2021
		STUPEŇ:
		PD
		MĚŘÍTKO:
		Č.VÝKR.:
		1:50
		D2.4-110