



ZAKLAD PRO OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR
"VRTANÝ"




Stožár VO	Provedení základu
SVO-1	-
SVO-2	vtaný
SVO-3	normální
SVO-4	zúžený
SVO-5	zúžený
SVO-6	vtaný
SVO-7	normální

ZAKLAD PRO OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR
"ZÚŽENÝ"




STOŽÁR S VLOŽNÍKEM :				
A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
500x1200	1200	200	1000	600

ZAKLAD PRO OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR
"NORMÁLNÍ"




STOŽÁR S VLOŽNÍKEM :				
A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
800	1200	200	1000	600

DETAIL ARMOVÁNÍ – ARMOKOŠ:



DETAIL ZÚŽENÉHO ZÁKLADU VO:



Změna 10/2018

Vyracoval:		Ing. Marek Chromý	ING. MAREK CHROMÝ projektování elektrických zařízení Tmečkova 40, 683 01 Rousínov tel.: 728 189 884	
Zodpovědný projektant:		Ing. Marek Chromý		
Místo: K.Ú. Tišnov				
Akce: TIŠNOV – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ UL. MAJOROVA			Stupeň: DPS	Formát: 2 x A4
Část: D VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			Měřítko: -	
Výkres: PROVEDENÍ ZÁKLADŮ STOŽÁRŮ VO			Datum: 10/2018	
Investor: Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov			Výkr. číslo: D.5	
			Č. zak.: 8/2016	