

Vysvětlení zadávací dokumentace
veřejná zakázka

„Celková rekonstrukce ul. Husovy“

Identifikační údaje o zadavateli

Název: Město Tišnov

Sídlo: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ: 002 82 707

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce

Limit veřejné zakázky: Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení,

v souladu se ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), Vám oznamujeme **opravu** vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a to Dotazu č. 7 uchazeče ze dne 24. 1. 2023, konkrétně bod 2.:

Dotazy č. 7 uchazeče ze dne 24. 1. 2023:

2. V soupisu prací v objektu SO 301 – Jednotná kanalizace BET DN 800 (s čedičovou výstelkou) v díle č. 8 – Trubní vedení jsou položky č. 19 - Potrubí BET DN 800 s čedič. Výstelkou, L = 2,2m v množství 65,34 m a č. 20 - Potrubí BET DN 800 s čedič. Výstelkou, L = 2,5m v množství 236,5 m.

V soupisu prací ani v projektové dokumentaci není uvedeno, v jakém rozsahu má být potrubí obloženo čedičovou výstelkou, zda v plném profilu nebo jen částečně. Žádáme o upřesnění rozsahu obložení potrubí čedičovou výstelkou.

Odpovědi č. 7 zadavatele na dotazy ze dne 24. 1. 2023:

2. Výstelka bude provedena v rozsahu **180°** a to v souladu s **aktualizovaným vyjádřením VAS a.s.**, které je součástí tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.

V Tišnově dne 25. 1. 2023

Ing. Tereza Menoušková
referent Odboru investic
a projektové podpory