DETAIL OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ BEZ VYLOŽENÍ,
VÝŠKA SVÍTIDLA 5 M



DETAIL OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ BEZ VYLOŽENÍ,
VÝŠKA SVÍTIDLA 5 M



DETAIL OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ S JEDNORAMENNÝM VÝLOŽNÍKEM
VÝŠKA SVÍTIDLA 6 M



DETAIL OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ BEZ VYLOŽENÍ,
VÝŠKA SVÍTIDLA 7 M



DETAIL OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ S JEDNORAMENNÝM VÝLOŽNÍKEM
VÝŠKA SVÍTIDLA 7 M



DETAIL OSVĚTLOVACÍCH STOŽÁRŮ S DVOURAMENNÝM VÝLOŽNÍKEM
VÝŠKY SVÍTIDLA 7 M



DETAIL ZÁKLADU STOŽÁRU V OCHRANNÉM PÁSMU KABELŮ



Pozn. CELKOVÁ DÉLKA STOŽÁRU BUDE DÁNA HLOUBKOU ULOŽENÍ DOTČENÝCH SÍTÍ,
DOTČENÝ KABEL BUDE ULOŽEN DO DĚLENÉ CHRÁNIČKY, POKUD UŽ V CHRÁNIČCE NENÍ.
BETONOVÝ ZÁKLAD BUDE POD DOTČENÝM KABELEM.
BETONOVÝ ZÁKLAD BUDE POD DOTČENÝM KABELEM. DÉLKA DŘÍKU BUDE DLE POTŘEBY
PRODLOUŽENA TAK, ABY NEDOŠLO KE ZMĚNĚ VÝŠKA STOŽÁRU NAD TERÉNEM.
MIN. VÝŠKA ZÁKLADOVÉHO BLOKU "A":
V. STOŽÁRU 7M + DVOURAMENNÝ VÝLOŽNÍK ... 1,1M
V. STOŽÁRU 6M, 7M, ... 0,8M
V. STOŽÁRU 5M 0,7M
V. STOŽÁRU 3,5M 0,6M

DETAIL ZÁKLADU STOŽÁRU V OCHRANNÉM PÁSMU POTRUBÍ



Pozn. CELKOVÁ DÉLKA STOŽÁRU BUDE DÁNA HLOUBKOU ULOŽENÍ DOTČENÝCH SÍTÍ,

POZNÁMKA:

Rozvodná soustava: 3+PEN, 50 Hz, 400/230 V, síť TN–C

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000–4–41 ed. 3

čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a pospojování

čl. 411.3.2 automatickým odpojením od zdroje

čl. 411.4 síť TN

čl. 412.2.2 kryty

MOŽNOST MAX. ZATÍŽENÍ CHRÁNICÍCH TRUBEK JE 450N/20 CM.

KABELY NEBUDOU SPOJKOVANY.

PODROBNÁ SPECIFIKACE VÝLOŽNÍKŮ, STOŽÁRŮ A SVÍTIDEL JE UVEDENA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.

PROJEKTANT VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:
Ing. Kateřina Svobodová
Nesovice 12
683 33 Nesovice
T: +420 603 793 106
E: svobodova.katka@volny.cz
IČ: 72392452
RAZÍTKO:
ING. K. SVOBODOVÁ
ČKAIT – 1004629

STAVEBNÍK:
Město Tišnov
náměstí Míru 111
666 19 Tišnov
IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707
RAZÍTKO:

HLAVNÍ PROJEKTANT: NiTraM–projekt, s.r.o.
Šumavská 487/6,
634 00 Brno, Nový Lískovec
tel.: +420 737 103 345
mail: marsmaily@email.cz
IČ: 06964796
DIČ: CZ06964796
ING. MARTIN SMĚLÝ
ČKAIT – 1004435

NÁZEV STAVBY:
PROJEKT REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ NA SÍDLIŠTI POD KVĚTNICÍ V TIŠNOVĚ – 1. ETAPA
REGENERACE

MĚŘÍTKO:	–	KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ
DATUM:	LISTOPAD 2020	OKRES:	BRNO – VENKOV
KRESLIL:	Jana Kolářová	MÍSTO STAVBY:	TIŠNOV
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. K. Svobodová	KAT. ÚZEMÍ:	TIŠNOV
STUPEŇ:	PDPS	Č. KAT. ÚZEMÍ:	767 379

NÁZEV VÝKRESU:
DETAIL STOŽÁRŮ

KÓD	ČÍSLO VÝKRESU	PARE
D.1.4	03	