



MĚSTO TIŠNOV

Odbor správy majetku a komunálních služeb
666 19 Tišnov, nám. Míru 111

Vážená paní
Marcela Skříčková
Jiráskova 514
666 01 TIŠNOV

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
MUTI 38315/2019/OSMKS/Su

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Ladislav Suchomel/ 549 439 860

TIŠNOV
31. října 2019

**Stanovisko k projektové dokumentaci k územnímu souhlasu
„Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově I. etapa regenerace
Pítka – přípojka vody a ZTI“**


Město Tišnov souhlasí s projektovou dokumentací za předpokladu splnění těchto podmínek:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace k územnímu souhlasu vypracované paní Marcelou Skříčkovou (říjen 2019).
- **Akci je nutné koordinovat s realizací investiční akce „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Pod Květnicí v Tišnově, 1. etapa regenerace“.**
- Před zábořem veřejného prostranství pro účely stavby, musí investor tuto skutečnost projednat na Odboru správy majetku a komunálních služeb (**kontaktní osoba: Eva Zavřelová, tel. 549 439 851**).
- U Městského úřadu Tišnov, Odboru dopravy (p. Dvořáček) je třeba požádat o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Žádost o rozhodnutí podává stavebník nebo, po dohodě se stavebníkem, zhotovitel stavby, který k žádosti doloží přílohy vyžadované dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a dle prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. Žádost o rozhodnutí je třeba podat minimálně měsíc před započítáním zvláštního užívání. Před vydáním rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace je třeba požádat vlastníka komunikace – město Tišnov o vydání souhlasu se zvláštním užíváním komunikace. (**kontaktní osoba: Ing. Ladislav Suchomel, tel. 549 439 860**).
- Při výkopu vedeném v chodníku bude dlážděná plocha předlážděna následujícím způsobem: Obnova konstrukčních vrstev chodníku bude realizována jako odstupňovaná po 30 cm na každou stranu v každé konstrukční vrstvě v následující skladbě: stávající ZD - 6 cm, drť 4/8 - 4cm, ŠD 15 cm.
- Při provádění prací nesmí dojít k narušení bezpečnosti chodců. Po celou dobu akce musí být zajištěn přístup k okolním nemovitostem.

- Dokumentace skutečného provedení stavby bude investorem odevzdána dle pokynů pro tvorbu digitální technické mapy města (DTMM) Tišnova. Správnost dokumentace bude potvrzena správcem DTMM na předávacím a kontrolním protokolu. Pokyny pro tvorbu DTMM jsou k dispozici na Odboru územního plánování Městského úřadu v Tišnově a u správce DTMM (po domluvě možno zaslat elektronicky).

MĚSTO TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
S pozdravem 00282707 DIČ: CZ00282707



Bc. et Bc. Yara Sukeníková
vedoucí odboru

