



Zvonné tablo, íselný kód, íp

Rozvody slaboproudu budou uloženy v podlaze nebo ve zdech v instalačních trubkách Super Monoflex EN 1225D.

Je nutné dodržet odstupy slaboproudých rozvodů od silnoproudých při jejich souběhu:
- při souběhu do 5m odstup 6cm.
- při souběhu nad 5m odstup 20cm.

LEGENDA ELEKTRO

- | | |
|--------|-------------------------------|
| EZS | Rozvaděč EZS |
| EPS | Rozvaděč EPS |
| 2xRJ45 | Datová zásuvka dvojitá |
| TV | Televizní zásuvka |
| | Zvonné tablo |
| | Domovní telefon |
| | Požární detektor |
| | Stoupací vedení |
| | Elektromagnetický zámek dveří |
| | Senzor pohybu PIR |
| | Přístupová klávesnice |
| | Magnetický senzor |
| | Rozvody senzorů EZS |
| | Datový rozvod UTP |
| | Rozvody zvonné |
| | Koaxiální kabel |

| | | | |
|-----------------------|--|-----------------|---------------|
| Zodpovědný projektant | Morek Šimoník | | |
| Inženýr projektu | Ing. V. Dokládál | | |
| Vypracoval | Ing. Martin Šalč | | |
| Obec : | Tišnov, Wögnorova | Okres : | Brno – venkov |
| Investor: | Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov | Datum | 11/2021 |
| Akce | MŠ U Humpolky (prac. Květnická) | Formát | 6x44 |
| | – modernizace | Stupeň | PDP5 |
| SO : | SO 01 Matěřská škola | Zakázkové číslo | 21–17 |
| Část: | Elektroinstalace | Arch. číslo | |
| Příloha | SLABOPROUD 1.NP | Měřítko | č. výkresu |
| | | 1:50 | D.1.2.08 |