



LEGENDA MÍSTNOSTI

Číslo	Název	Prochod (m²)
2.01	SCHODIŠTĚ	11,02
2.02	PODEŠTĚ	11,72
2.03	ŠATNA DĚTI	26,12
2.04	CHODBA	7,25
2.05	ŠATNA UČTELEK	7,42
2.06	WC IZOLACE	1,9
2.07	PŘEDSÍN	1,9
2.08	WC UČTELEK	1,05
2.09	SPROCHA	1,28
2.10	STROJOVNA	0,67
2.11	IZOLACE	12,42
2.12	UMÝVÁRNA	29,73
2.13	PŘÍPRAVNA JIDEL	8,87
2.14	SKLAD LEHÁTEK	9,66
2.15	HERNA	55,37
2.16	JIDELNA	51,47
2.17	SCHODIŠTĚ	18,6
2.18	CHODBA	27,79
2.19	VÝTAH	1,12
2.20	UMÝVÁRNA	5,44
2.21	SKLAD	6,49
2.22	KUCHYŇ	37,66
2.23	PŘEDSÍN	2,22
2.24	SKLAD	5,69
2.25	PŘÍPRAVNA	10,68
2.26	SKLAD	14,65
2.27	SKLAD	6,49
2.28	SKLAD	6,49
2.29	SKLAD	17,1
2.30	KANCELAR	9,02
2.31	SKLAD	9,03
2.32	SKLAD	7,93
2.33	TERASA	22,4

LEGENDA ELEKTRO

RH	Hlavní rozvaděč objektu	~	Zásuvka třífázová 400V, 32A
R1	Podružný rozvaděč	~	Zásuvka jednofázová 250V, 16A
R2	Podružný rozvaděč	~	Zásuvka dvounásobná, 250V, 16A
RD	Rozvaděč RD	~	Zásuvka s přepětovou ochranou, 250V, 16A
EZS	Rozvaděč EZS	~	Vývod pro spotřebič
~	Prepínač střídatý, 250V, 10A	~	Spínač trojfázový 400V,16A
~	Prepínač střídavý dvojitý, 250V, 10A	~	Stoupační vedení
~	Spínač jednopólový 250V, 10A	~	Trasa rozvodů silnoproudu
~	Spínač sériový, 250V, 10A	~	Přívodní vedení CYKY-J 5x25mm
~	Prepínač křížový, 250V, 10A		
~	Svítilno stropní		
~	Svítilno nástěnné		

LEGENDA SVÍTIDEL

TYP A	LED svítidlo závěsné/prisazené kruhové 41W, 4700lm, 4000K, IP20, 400mm, bílé
TYP B	LED svítidlo závěsné/prisazené kruhové 28W, 3300lm, 4000K, IP20
TYP C	LED svítidlo závěsné/prisazené 37W, 4300lm, 4000K, IP20
TYP D	LED svítidlo závěsné/prisazené 26W, 3200lm, 4000K, IP20
TYP E	LED svítidlo prisazené 58W, 8200lm, 4000K, IP54
TYP F	LED svítidlo prisazené 47W, 6900lm, 4000K, IP54
TYP G	LED svítidlo prisazené 14W, 1400lm, 4000K, 3x12 LED 830, kryt opál PMMA, IP44, prům. 285mm
TYP N1	Nouzové svítidlo LED 1W, 150lm, 1h
TYP N2	Nouzové svítidlo LED 2W, protipanikové, 1h

Zodpovědný projektant	Marek Šimoník		
Inženýr projektu	Ing. V. Dokládál		
Vypracoval	Ing. Martin Šolc		
Obec :	Tišnov, Wágenerova	Okres :	Brno – venkov
Investor:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov	Datum	11/2021
Akce	MŠ U Humpolky (prac. Květnická)	Formát	6xA4
	– modernizace	Stupeň	PDP5
SO :	SO 01 Mateřská škola	Zakázkové číslo	21–17
Část:	Elektroinstalace	Arch. číslo	
Příloha	ELEKTROINSTALACE 2.NP	Měřítko	č. výkresu
		1:50	D.1.2.04