

V Brně dne: 26.11.2018

Číslo jednací: 18/005042

Vaše číslo jednací: Z důvodu změny vedení trasy kabelu VO u SVO-1 a SVO-6 Vás žádám o vydání nového stanoviska.

Platnost tohoto vyjádření končí dne: 25. 11. 2020

Vyřizuje:

Miluše Svobodová

svobodova@itself.cz

+420533383339

-
Marek Chromý
Trnečkova 682/40
68301 Rousínov

Věc: Vyjádření k územnímu souhlasu

Akce: Tišnov - veřejné osvětlení ul. Chodníček

Katastrální území: Tišnov

Firma **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **souhlasí** s výše uvedenou akcí, v jejíž lokalitě se nachází podzemní síť televizních kabelových rozvodů v našem majetku (dále jen TKR - trasa zaznačena v předložené PD), za předpokladu splnění a dodržení těchto podmínek :

1. Zařízení televizních kabelových rozvodů je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů.
2. Křížení a souběhy nově budovaných sítí zpracovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005.

Při realizaci požadujeme:

3. **Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu TKR zajistí investor vytýčení této sítě.** Vytýčení TKR provede za fy **itself s.r.o.**- p. Růžička, , e-mail: vytyceni@itself.cz , případně tel.: 533383335. Vytýčení je třeba objednat 14 dní předem!
4. Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od kabelu provádět ručně, pomocí strojní mechanizace pouze s nejvyšší opatrností a až po provedení ručně kopaných sond pro zjištění přesné polohy a hloubky vedení TKR, která se nemusí přesně shodovat s vytýčenou trasou (tolerance zaměření a vytýčení).
4. Nad kabelovou trasou dodržet zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu, v ochranném pásmu TKR dbát zvýšené opatrnosti (trasu ve volném terénu vhodně zajistit), aby nedošlo k poškození kabelů pohybem těžké techniky, apod.
5. Po odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou.
6. Křížení nově budovaných inž. sítí s trasou TKR realizovat v souladu s prostorovou normou ČSN 73 6005, kabely TKR v místech křížení uložit do chráničky. Při křížení TKR spodem dbát zvýšené pozornosti při vytvoření nového lože kabelů, aby nedošlo k jejich pozdějšímu prověšení (natažení), lože kabelů TKR před opětovným zaházením řádně udusat, zapískovat a provést označení ochrannou fólií.
7. V případě kolize stavby s vedením TKR kontaktujte Servisní středisko **itself s.r.o.** Brno, tel.: **533 383 363**.
8. Před opětovným zasypáním trasy TKR **vyžadujeme účast našeho pracovníka, který zkontroluje, zda nejsou kabely mechanicky poškozeny a na místě odsouhlasí způsob provedení prací (vystaví kontrolní protokol).**
9. Pokud dojde při stavbě k poškození TKR, je nutno tuto skutečnost neprodleně ohlásit Dohledovému centru **itself s.r.o.**- tel.: 533 383 383.
10. Fa **itself s.r.o.** nezodpovídá za změny uložení kabelu, vzniklé při dodatečných terénních úpravách a pracích prováděných v blízkosti uložení kabelu.

Přílohy:

itself

itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, 628 00 Brno - Židenice
tel. +420 533 383 333, fax +420 533 383 334, itself@itself.cz

- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem)

itself

9

itself s.r.o., Pálavské nám. 4343/11
628 00 Brno, IČ 18826016, DIČ CZ18826016
zapsaná u KS Brno, odd. C, vl. 1274

Prokdan

Příloha k Vyjádření č.j. 18/005042
SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

