

Ing. Eva Wagnerová

Tomešova 1

602 00 BRNO

Váš dopis č. j.:

Číslo jednací: BV/4319/2019-Tra

Vyřizuje: Ing. Kateřina Balasová

Tel.: 545 532 395

Datum: 29. 8. 2019

## **Tišnov, Hony za Kukýrnou, p. č. 2466/31 – Park u MŠ včetně přípojky VO**

Vyjádření pro spojené územní a stavební řízení

K vaší žádosti ze dne 14. 8. 2019 o povolení k realizaci parku (zpevněné plochy, zeleň, betonové prvky, kabelové vedení) ve výše uvedené lokalitě, vám jako provozovatel vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v zájmovém území sdělujeme následující:

**V zájmovém území se nachází stávající vodovod a kanalizace v provozování VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Brno-venkov (dále jen VAS).**

S ohledem na tuto skutečnost:

**Při realizaci výše uvedeného záměru dojde k dotčení vodovodu a kanalizace. Souhlasíme se stavbou, a to za předpokladu splnění následujících podmínek:**

1. Zahájení zemních prací bude vámi oznámeno nejméně 14 dní předem na VAS provozní středisko Tišnov, sídlící na adrese Wagnerova 1896, 666 01 Tišnov, tel. 549 410 203.
2. Do veřejné kanalizace nebudou napojeny žádné vzniklé dešťové vody.
3. Před zahájením zemních prací je nutno 14 dní předem objednat vytyčení sítí v provozování VAS (p. Luboš Svoboda, tel. 724 030 063, p. František Nezmeškal, tel. 724 752 719).
4. Kabelové vedení uložené v souběhu s vodovodem a kanalizací bude umístěno do takové vzdálenosti od vodovodu a kanalizace, aby nebránilo snadnému provádění eventuálně rekonstrukcím obou vedení v souběhu. Minimální vzdálenost vedení v souběhu dle ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ je akceptovatelná pouze při křížení vedení, eventuálně v mimořádně stísněných podmínkách. Dále je třeba, aby v místech křížení silového kabelu a vodovodního či kanalizačního potrubí byla ochranná konstrukce kabelu řešena tak, aby práce prováděné na námi provozovaných zařízeních nenarušily statickou funkci kabelu (vložit kabel do chráničky).

**VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.**

Divize Brno-venkov

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

Bankovní spojení: 3201641/0100

sekretariát: +420 545 532 333, e-mail: sekretariat@vasbv.cz

**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)